

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.08.2025 23	18,08	69,53	57,18	12,73	25,727	25,116	0,611	3,334	2,213	0,356	0,320
22.08.2025 23	24,00	67,88	55,58	12,30	34,263	33,468	0,794	3,273	2,274	0,458	0,412
23.08.2025 23	24,00	67,74	56,02	11,72	34,285	33,506	0,779	3,273	2,274	0,438	0,393
24.08.2025 23	24,00	67,70	55,04	12,57	32,749	32,077	0,672	3,263	2,356	0,442	0,403
25.08.2025 23	24,00	67,89	54,56	13,31	33,120	32,318	0,802	3,233	2,294	0,477	0,430
26.08.2025 23	24,00	67,81	53,93	13,88	32,966	32,162	0,804	3,171	2,264	0,493	0,446
27.08.2025 23	24,00	67,90	54,56	13,33	33,024	32,233	0,790	3,141	2,223	0,476	0,430
28.08.2025 23	23,50	67,82	54,47	13,39	32,134	31,354	0,780	3,202	2,264	0,465	0,420
29.08.2025 23	24,00	68,12	54,83	13,29	32,571	31,790	0,781	3,171	2,264	0,468	0,422
30.08.2025 23	24,00	68,04	54,52	13,52	32,697	31,918	0,779	3,171	2,254	0,477	0,432
31.08.2025 23	24,00	68,35	54,02	14,33	32,716	31,926	0,790	3,192	2,274	0,504	0,458
01.09.2025 23	24,00	68,68	53,62	14,88	29,453	28,638	0,815	2,978	2,274	0,474	0,426
02.09.2025 23	24,00	68,54	53,09	15,42	26,564	25,733	0,831	2,784	2,264	0,445	0,397
03.09.2025 23	24,00	68,64	52,40	16,24	26,044	25,205	0,839	2,794	2,294	0,458	0,409
04.09.2025 23	24,00	68,39	53,40	15,01	26,470	25,651	0,819	2,784	2,284	0,433	0,385
05.09.2025 23	24,00	68,90	55,17	13,50	29,411	28,657	0,754	2,784	2,192	0,431	0,387
06.09.2025 23	24,00	65,87	48,75	15,75	25,708	24,863	0,845	3,661	3,131	0,439	0,392
07.09.2025 23	24,00	69,03	54,34	14,69	31,003	30,205	0,798	2,794	2,284	0,491	0,444
08.09.2025 23	24,00	69,47	56,33	13,14	31,122	30,348	0,774	2,794	2,284	0,445	0,399
09.09.2025 23	24,00	69,02	55,67	13,34	31,148	30,374	0,774	2,784	2,274	0,451	0,405
10.09.2025 23	24,00	68,67	55,13	13,53	30,873	30,085	0,788	2,743	2,243	0,453	0,407
11.09.2025 23	24,00	69,29	54,97	14,31	31,118	30,324	0,794	2,743	2,233	0,481	0,434
12.09.2025 23	24,00	69,31	55,79	13,53	31,176	30,395	0,781	2,733	2,223	0,458	0,411
13.09.2025 23	24,00	69,00	54,91	14,09	31,178	30,392	0,786	2,733	2,223	0,475	0,428
14.09.2025 23	24,00	68,50	53,41	15,09	31,167	30,375	0,793	2,753	2,243	0,505	0,458
15.09.2025 23	24,00	68,46	56,10	12,39	30,861	30,084	0,777	2,794	2,294	0,418	0,373
16.09.2025 23	24,00	69,51	55,11	14,38	30,713	29,928	0,785	2,804	2,284	0,477	0,430
17.09.2025 23	24,00	68,89	54,19	14,70	30,295	29,514	0,781	2,794	2,284	0,480	0,434
18.09.2025 23	24,00	68,36	53,12	15,24	29,132	28,363	0,768	2,763	2,294	0,477	0,432
19.09.2025 23	24,00	68,48	53,02	15,41	29,000	28,215	0,785	2,855	2,345	0,481	0,435
20.09.2025 23	24,00	68,53	52,26	16,27	28,653	27,859	0,794	2,865	2,366	0,500	0,453
Среднее	23,79	68,46	54,37	14,04	30,559	29,777	0,783	2,973	2,299	0,462	0,416
Итого	737,58				947,341	923,079	24,262			14,324	12,904

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.08.2025	-1479,570	1159,495
20.09.2025	-1455,307	1173,819

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru