

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	92,47	67,60	24,87	111,228	109,224	2,004	4,179	4,069	2,888	2,723
19.02.2025 23	24,00	91,27	66,96	24,31	111,042	108,975	2,067	4,080	3,970	2,824	2,656
20.02.2025 23	24,00	94,96	68,94	26,02	107,553	105,577	1,976	4,195	3,907	2,913	2,745
21.02.2025 23	24,00	95,59	69,75	25,84	111,573	109,538	2,035	4,209	4,093	3,014	2,840
22.02.2025 23	24,00	98,70	71,52	27,18	111,618	109,640	1,978	4,200	4,082	3,167	2,991
23.02.2025 23	24,00	98,41	69,11	29,30	101,242	99,451	1,791	4,158	3,681	3,017	2,859
24.02.2025 23	24,00	96,44	67,00	29,44	94,189	92,509	1,680	4,192	3,507	2,805	2,659
25.02.2025 23	24,00	94,19	64,93	29,26	92,335	90,616	1,719	4,196	3,422	2,744	2,599
26.02.2025 23	24,00	99,99	71,06	28,93	103,566	101,688	1,878	4,120	3,762	3,074	2,905
27.02.2025 23	24,00	95,89	68,37	27,52	102,731	100,852	1,879	4,160	3,771	2,910	2,749
28.02.2025 23	24,00	93,21	67,81	25,40	107,525	105,499	2,026	4,164	3,954	2,846	2,678
01.03.2025 23	24,00	92,85	65,98	26,87	99,517	97,631	1,886	4,167	3,612	2,744	2,589
02.03.2025 23	24,00	86,98	61,97	25,01	100,429	98,564	1,865	4,096	3,638	2,564	2,421
03.03.2025 23	24,00	82,33	60,67	21,66	107,047	105,013	2,034	4,222	4,026	2,424	2,277
04.03.2025 23	24,00	81,49	59,10	22,39	98,395	96,532	1,863	4,264	3,678	2,288	2,154
05.03.2025 23	24,00	79,42	56,03	23,39	83,644	82,113	1,531	4,397	3,118	2,012	1,906
06.03.2025 23	24,00	76,87	55,51	21,36	91,190	89,595	1,595	4,345	3,341	2,004	1,897
07.03.2025 23	24,00	75,45	55,95	19,50	97,553	95,874	1,679	4,347	3,558	1,977	1,867
08.03.2025 23	24,00	76,67	56,04	20,63	90,900	89,328	1,572	4,453	3,413	1,926	1,821
09.03.2025 23	24,00	76,92	55,67	21,25	85,624	84,128	1,496	4,483	3,242	1,892	1,792
10.03.2025 23	24,00	75,90	55,72	20,18	81,624	80,227	1,397	4,400	3,073	1,728	1,636
11.03.2025 23	24,00	75,00	54,52	20,48	85,785	84,316	1,469	4,427	3,217	1,832	1,737
12.03.2025 23	24,00	75,14	54,98	20,16	84,049	82,606	1,443	4,389	3,125	1,754	1,660
13.03.2025 23	24,00	72,61	54,15	18,46	83,898	82,501	1,397	4,178	3,112	1,569	1,483
14.03.2025 23	24,00	70,61	54,48	16,13	88,028	86,589	1,439	4,133	3,158	1,447	1,360
15.03.2025 23	24,00	70,09	54,59	15,50	93,904	92,350	1,554	4,298	3,440	1,491	1,398
16.03.2025 23	24,00	72,31	55,17	17,14	82,679	81,290	1,389	4,379	3,038	1,472	1,385
17.03.2025 23	24,00	70,49	55,48	15,01	85,262	83,858	1,404	4,366	3,195	1,330	1,246
18.03.2025 23	24,00	73,00	54,78	18,22	85,672	84,197	1,475	4,424	3,177	1,598	1,505
19.03.2025 23	24,00	76,05	55,80	20,25	87,148	85,583	1,565	4,429	3,254	1,850	1,746
20.03.2025 23	24,00	80,33	60,16	20,17	108,843	106,854	1,989	4,329	3,997	2,287	2,148
21.03.2025 23	24,00	77,90	58,82	19,08	108,003	106,048	1,955	4,401	4,032	2,154	2,021
Среднее	24,00	83,42	60,89	22,53	96,369	94,649	1,720	4,274	3,552	2,267	2,139
Итого	768,00				3083,796	3028,766	55,030			72,544	68,453

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
17.02.2025 23	87686,398	85630,258	1887,576	1755,858
21.03.2025 23	90770,194	88659,024	1960,120	1824,311

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru