

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	75,24	57,08	18,16	111,830	109,803	2,027	4,377	4,193	2,127	1,995
23.03.2025 23	24,00	75,44	56,50	18,94	105,008	103,100	1,908	4,327	3,879	2,070	1,945
24.03.2025 23	24,00	75,94	56,75	19,19	94,193	92,503	1,690	4,397	3,596	1,884	1,773
25.03.2025 23	24,00	75,87	56,50	19,37	94,897	93,202	1,695	4,389	3,526	1,910	1,799
26.03.2025 23	24,00	73,69	54,89	18,80	83,578	82,103	1,475	4,289	3,030	1,627	1,534
27.03.2025 23	24,00	74,55	55,16	19,39	81,406	79,950	1,456	4,335	3,017	1,653	1,559
28.03.2025 23	24,00	73,75	55,45	18,30	81,299	79,857	1,442	4,389	3,034	1,556	1,464
29.03.2025 23	24,00	72,88	54,66	18,22	77,192	75,866	1,326	4,545	2,934	1,426	1,344
30.03.2025 23	24,00	68,90	51,49	17,41	81,540	80,195	1,345	3,896	3,027	1,290	1,211
31.03.2025 23	24,00	73,05	52,97	20,08	65,986	64,833	1,153	3,603	2,536	1,279	1,207
01.04.2025 23	24,00	73,97	54,89	19,08	75,283	73,943	1,340	4,182	2,814	1,510	1,424
02.04.2025 23	24,00	69,56	53,94	15,62	91,011	89,471	1,540	4,311	3,335	1,450	1,359
03.04.2025 23	24,00	71,50	54,02	17,48	85,599	84,115	1,484	4,260	3,190	1,529	1,438
04.04.2025 23	24,00	73,50	55,02	18,48	76,812	75,448	1,364	4,292	2,893	1,480	1,393
05.04.2025 23	24,00	74,35	54,17	20,18	77,541	76,140	1,401	4,230	2,857	1,584	1,494
06.04.2025 23	24,00	73,80	54,33	19,47	79,909	78,494	1,415	4,271	2,968	1,616	1,526
07.04.2025 23	24,00	73,56	55,77	17,79	77,982	76,615	1,367	4,269	2,911	1,462	1,375
08.04.2025 23	24,00	73,37	54,79	18,58	86,271	84,750	1,521	4,194	3,090	1,649	1,553
09.04.2025 23	24,00	79,35	58,26	21,09	95,373	93,571	1,802	4,257	3,441	2,091	1,967
10.04.2025 23	24,00	78,89	56,60	22,29	79,637	78,153	1,484	4,330	2,968	1,851	1,749
11.04.2025 23	24,00	75,84	56,48	19,36	95,222	93,482	1,740	4,282	3,492	1,919	1,804
12.04.2025 23	24,00	75,57	57,10	18,47	107,969	105,881	2,088	4,194	3,947	2,094	1,957
13.04.2025 23	24,00	76,13	56,91	19,22	105,615	103,541	2,074	4,193	3,839	2,117	1,980
14.04.2025 23	24,00	75,06	56,20	18,86	87,115	85,519	1,596	4,261	3,205	1,731	1,627
15.04.2025 23	24,00	71,50	57,41	14,09	69,210	67,942	1,268	3,776	2,838	1,090	1,012
16.04.2025 23	24,00	71,38	57,24	14,14	44,488	43,658	0,830	3,020	2,128	0,620	0,569
17.04.2025 23	24,00	69,43	55,23	14,20	45,504	44,736	0,768	2,964	2,189	0,593	0,547
18.04.2025 23	24,00	67,43	55,84	11,59	50,370	49,726	0,644	3,308	2,413	0,548	0,511
19.04.2025 23	24,00	69,94	57,31	12,63	48,104	47,736	0,368	3,414	2,329	0,564	0,542
20.04.2025 23	24,00	70,91	57,99	12,92	46,164	45,515	0,649	3,509	2,363	0,562	0,523
Среднее	24,00	73,48	55,70	17,78	80,070	78,662	1,409	4,069	3,066	1,496	1,406
Итого	720,00				2402,108	2359,848	42,260			44,882	42,181

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	90770,194	88659,024	1960,120	1824,311
20.04.2025 23	93172,302	91018,872	2005,003	1866,491

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru