

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.05.2025 23	24,00	70,68	59,48	11,20	51,087	50,204	0,883	3,207	2,239	0,628	0,575
22.05.2025 23	24,00	70,48	59,14	11,34	52,773	51,775	0,998	3,283	2,304	0,663	0,602
23.05.2025 23	24,00	69,05	58,54	10,51	53,385	52,334	1,051	3,199	2,309	0,609	0,547
24.05.2025 23	24,00	68,80	58,64	10,16	52,514	51,457	1,057	3,220	2,291	0,588	0,527
25.05.2025 23	24,00	70,75	59,60	11,15	51,253	50,206	1,047	3,229	2,243	0,630	0,567
26.05.2025 23	24,00	36,22	31,23	4,99	0,180	0,173	0,007	0,003	0,003	0,004	0,004
27.05.2025 23	24,00	26,49	26,36	0,13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.05.2025 23	24,00	25,40	25,37	0,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.05.2025 23	22,85	24,75	24,74	0,01	0,001	0,015	-0,014	0,000	0,000	0,000	0,000
30.05.2025 23	24,00	28,35	27,53	0,82	21,776	21,467	0,309	1,360	1,067	0,085	0,076
31.05.2025 23	24,00	68,10	59,01	9,09	62,428	61,168	1,260	4,286	3,516	0,620	0,546
01.06.2025 23	24,00	70,79	59,91	10,88	52,099	51,117	0,982	4,006	3,435	0,575	0,515
02.06.2025 23	24,00	70,77	60,04	10,73	51,638	50,682	0,956	3,967	3,408	0,571	0,512
03.06.2025 23	24,00	69,12	57,83	11,29	50,891	49,967	0,924	3,824	3,261	0,557	0,502
04.06.2025 23	23,90	45,02	37,92	7,10	11,652	11,465	0,187	1,310	1,199	0,116	0,105
05.06.2025 23	24,00	59,41	50,97	8,44	46,729	45,875	0,854	3,475	2,965	0,500	0,453
06.06.2025 23	24,00	66,89	56,82	10,07	41,278	41,183	0,095	3,238	2,849	0,449	0,444
07.06.2025 23	24,00	65,89	54,14	11,75	35,902	35,484	0,418	2,839	2,568	0,461	0,437
08.06.2025 23	24,00	68,66	56,14	12,52	42,124	41,367	0,757	3,051	2,723	0,563	0,519
09.06.2025 23	24,00	67,58	55,78	11,80	40,206	39,293	0,913	2,916	2,624	0,512	0,460
10.06.2025 23	24,00	68,22	56,36	11,86	39,531	38,719	0,812	2,789	2,511	0,508	0,460
11.06.2025 23	24,00	68,71	57,67	11,04	41,314	40,566	0,748	2,734	2,427	0,492	0,448
12.06.2025 23	24,00	67,91	56,24	11,67	42,642	41,891	0,751	2,703	2,374	0,534	0,491
13.06.2025 23	24,00	69,08	58,90	10,18	46,905	46,152	0,753	2,811	2,402	0,515	0,471
14.06.2025 23	24,00	68,91	58,81	10,10	48,728	47,974	0,754	2,836	2,393	0,530	0,486
15.06.2025 23	24,00	68,78	58,26	10,52	49,506	48,756	0,750	2,851	2,392	0,557	0,513
16.06.2025 23	24,00	67,68	59,70	7,98	47,526	46,819	0,707	2,729	2,308	0,405	0,364
17.06.2025 23	24,00	67,54	56,95	10,59	45,021	44,345	0,676	2,575	2,204	0,510	0,471
18.06.2025 23	24,00	68,89	57,87	11,02	43,177	42,548	0,629	2,509	2,169	0,502	0,465
19.06.2025 23	24,00	68,24	56,41	11,83	39,943	39,370	0,573	2,539	2,257	0,498	0,465
20.06.2025 23	24,00	67,45	56,29	11,16	39,697	39,124	0,573	2,704	2,426	0,465	0,432
Среднее	23,96	61,12	52,02	9,10	38,771	38,113	0,658	2,587	2,157	0,440	0,402
Итого	742,75				1201,906	1181,496	20,410			13,648	12,456

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.05.2025 23	94571,157	92392,810	2022,921	1882,895
20.06.2025 23	95773,063	93574,306	2036,569	1895,352

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru