

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.06.2025 23	24,00	66,36	53,12	13,24	31,148	30,714	0,434	2,567	2,408	0,429	0,404
22.06.2025 23	24,00	66,58	52,53	14,05	30,188	29,774	0,414	2,559	2,417	0,442	0,418
23.06.2025 23	24,00	66,59	53,03	13,56	30,425	30,012	0,413	2,505	2,361	0,430	0,407
24.06.2025 23	24,00	65,76	52,28	13,48	30,317	29,910	0,407	2,437	2,294	0,426	0,403
25.06.2025 23	24,00	65,70	54,72	10,98	30,090	29,691	0,399	2,470	2,329	0,347	0,325
26.06.2025 23	24,00	66,70	53,88	12,82	30,526	30,120	0,406	2,533	2,385	0,410	0,387
27.06.2025 23	24,00	66,86	54,03	12,83	30,431	30,029	0,402	2,554	2,408	0,408	0,385
28.06.2025 23	24,00	66,68	53,60	13,08	30,515	30,111	0,404	2,526	2,379	0,417	0,394
29.06.2025 23	24,00	67,08	52,87	14,21	30,617	30,211	0,406	2,472	2,325	0,452	0,429
30.06.2025 23	24,00	66,58	53,80	12,78	30,347	29,946	0,401	2,433	2,288	0,406	0,383
01.07.2025 23	24,00	66,46	53,89	12,57	30,758	30,351	0,407	2,335	2,183	0,405	0,382
02.07.2025 23	24,00	66,59	53,56	13,03	30,859	30,450	0,409	2,367	2,214	0,420	0,397
03.07.2025 23	24,00	65,22	50,67	14,55	27,688	27,331	0,357	2,311	2,186	0,406	0,386
04.07.2025 23	24,00	65,00	50,97	14,03	27,450	27,099	0,351	2,257	2,135	0,383	0,364
05.07.2025 23	24,00	66,83	54,31	12,52	30,801	30,398	0,403	2,323	2,172	0,404	0,381
06.07.2025 23	24,00	66,02	53,08	12,94	30,864	30,455	0,409	2,423	2,271	0,417	0,394
07.07.2025 23	24,00	65,95	53,69	12,26	30,912	30,503	0,409	2,464	2,313	0,397	0,374
08.07.2025 23	24,00	66,49	54,28	12,21	30,826	30,414	0,412	2,403	2,253	0,395	0,371
09.07.2025 23	24,00	64,97	52,48	12,49	29,324	28,937	0,387	2,288	2,148	0,374	0,353
10.07.2025 23	24,00	66,88	53,98	12,90	31,138	30,724	0,414	2,329	2,173	0,419	0,396
11.07.2025 23	24,00	66,38	54,14	12,24	30,936	30,523	0,413	2,413	2,259	0,397	0,374
12.07.2025 23	24,00	66,52	53,76	12,76	31,466	31,045	0,421	2,415	2,254	0,419	0,396
13.07.2025 23	24,00	66,65	54,50	12,15	31,594	31,172	0,422	2,374	2,211	0,402	0,379
14.07.2025 23	24,00	66,38	54,44	11,94	32,393	31,979	0,414	2,379	2,199	0,400	0,376
15.07.2025 23	24,00	66,72	54,35	12,37	30,881	30,507	0,374	2,369	2,217	0,398	0,377
16.07.2025 23	24,00	65,00	51,30	13,70	27,058	26,734	0,324	2,308	2,186	0,363	0,344
17.07.2025 23	24,00	62,98	48,12	14,86	23,863	23,592	0,271	2,101	2,007	0,321	0,306
18.07.2025 23	24,00	66,60	54,04	12,56	30,765	30,380	0,385	2,374	2,224	0,403	0,382
19.07.2025 23	24,00	66,47	54,04	12,43	31,151	30,762	0,389	2,337	2,183	0,404	0,382
20.07.2025 23	24,00	65,73	52,63	13,10	30,844	30,462	0,382	2,275	2,122	0,419	0,398
Среднее	24,00	66,16	53,20	12,95	30,206	29,811	0,395	2,397	2,250	0,404	0,382
Итого	720,00				906,175	894,336	11,839			12,111	11,446

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.06.2025 23	95773,063	93574,306	2036,569	1895,352
20.07.2025 23	96679,238	94468,642	2048,680	1906,798

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru