

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.07.2025 23	24,00	65,60	52,79	12,81	30,056	29,682	0,374	2,269	2,126	0,401	0,380
22.07.2025 23	24,00	65,97	53,12	12,85	30,444	30,052	0,392	2,319	2,172	0,408	0,386
23.07.2025 23	24,00	66,12	53,72	12,40	30,477	30,079	0,398	2,387	2,241	0,395	0,373
24.07.2025 23	24,00	66,15	53,22	12,93	30,295	29,891	0,404	2,393	2,249	0,410	0,387
25.07.2025 23	18,80	66,91	53,75	13,16	24,676	24,343	0,333	2,363	2,204	0,339	0,320
26.07.2025 23	24,00	62,48	47,79	14,69	22,825	22,474	0,351	1,683	1,580	0,334	0,315
27.07.2025 23	24,00	65,80	52,54	13,26	30,263	29,826	0,437	2,298	2,155	0,420	0,396
28.07.2025 23	24,00	65,95	52,96	12,99	30,202	29,762	0,440	2,259	2,116	0,411	0,386
29.07.2025 23	24,00	65,57	53,23	12,34	30,210	29,732	0,478	2,186	2,044	0,393	0,367
30.07.2025 23	24,00	66,06	52,78	13,28	30,985	30,390	0,595	2,352	2,202	0,437	0,404
31.07.2025 23	24,00	66,75	53,56	13,19	30,991	30,449	0,542	2,431	2,280	0,432	0,401
01.08.2025 23	24,00	66,49	53,82	12,67	31,370	30,938	0,432	2,368	2,213	0,416	0,391
02.08.2025 23	24,00	66,54	53,68	12,86	31,226	30,787	0,439	2,307	2,151	0,420	0,396
03.08.2025 23	24,00	65,87	52,48	13,39	30,576	30,049	0,527	2,267	2,121	0,430	0,401
04.08.2025 23	24,00	65,78	53,25	12,53	31,175	30,480	0,695	2,345	2,195	0,421	0,382
05.08.2025 23	23,95	66,52	53,84	12,68	30,880	30,102	0,778	2,383	2,237	0,424	0,380
06.08.2025 23	24,00	68,61	55,11	13,50	30,110	29,297	0,813	2,381	2,244	0,444	0,396
07.08.2025 23	24,00	66,49	54,00	12,49	30,280	29,398	0,882	2,330	2,194	0,417	0,367
08.08.2025 23	24,00	68,01	55,92	12,09	30,567	29,656	0,911	2,292	2,152	0,412	0,359
09.08.2025 23	24,00	68,42	55,77	12,65	31,417	30,469	0,948	2,387	2,238	0,441	0,386
10.08.2025 23	24,00	67,80	55,51	12,29	31,956	30,979	0,977	2,389	2,231	0,437	0,380
11.08.2025 23	24,00	67,90	56,31	11,59	31,954	30,969	0,985	2,346	2,186	0,416	0,359
12.08.2025 23	24,00	67,75	54,77	12,98	31,125	30,154	0,971	2,335	2,185	0,446	0,390
13.08.2025 23	24,00	66,81	55,82	10,99	35,132	34,157	0,975	2,549	2,339	0,432	0,376
14.08.2025 23	24,00	67,12	56,82	10,30	38,920	37,917	1,003	2,700	2,432	0,448	0,391
15.08.2025 23	24,00	67,20	58,29	8,91	41,299	40,278	1,021	2,817	2,507	0,418	0,360
16.08.2025 23	24,00	67,16	58,04	9,12	42,677	41,658	1,019	2,893	2,559	0,439	0,380
17.08.2025 23	24,00	67,54	57,96	9,58	42,779	41,753	1,026	2,885	2,548	0,458	0,399
18.08.2025 23	24,00	67,53	58,73	8,80	42,799	41,784	1,015	2,866	2,529	0,426	0,367
19.08.2025 23	24,00	67,12	58,24	8,88	42,529	41,543	0,986	2,858	2,526	0,425	0,369
20.08.2025 23	24,00	67,29	58,69	8,60	42,863	41,886	0,977	2,877	2,538	0,416	0,360
Среднее	23,83	66,69	54,73	11,96	33,002	32,288	0,714	2,436	2,248	0,418	0,378
Итого	738,75				1023,058	1000,934	22,124			12,964	11,704

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.07.2025 23	96679,238	94468,642	2048,680	1906,798
20.08.2025 23	97702,296	95469,576	2061,644	1918,501

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru