

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кошкина, д. 12

Номер прибора: 1400446

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	59,69	51,49	8,19	46,191	41,713	4,478	0,600	0,400	0,380	0,342
23.03.2025 23	24,00	48,58	41,96	8,84	28,090	25,410	2,681	0,600	0,400	0,249	0,225
24.03.2025 23	24,00	45,32	39,91	8,43	25,975	23,611	2,363	0,600	0,400	0,220	0,199
25.03.2025 23	24,00	46,67	40,53	8,38	27,610	25,093	2,518	0,600	0,400	0,232	0,210
26.03.2025 23	24,00	40,04	35,84	6,65	21,329	19,350	1,979	0,600	0,400	0,143	0,129
27.03.2025 23	24,00	37,88	34,41	6,05	21,840	19,712	2,128	0,600	0,400	0,133	0,119
28.03.2025 23	24,00	35,23	32,42	5,77	14,472	13,061	1,412	0,600	0,400	0,084	0,075
29.03.2025 23	24,00	23,95	22,39	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,400	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,96	22,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,400	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	29,43	26,87	5,15	16,588	15,129	1,459	0,600	0,400	0,083	0,078
01.04.2025 23	24,00	39,37	36,05	3,31	45,036	40,696	4,340	0,600	0,400	0,151	0,135
02.04.2025 23	24,00	46,44	41,68	4,76	46,134	41,750	4,385	0,600	0,400	0,221	0,199
03.04.2025 23	24,00	38,72	34,71	5,17	23,645	21,402	2,243	0,600	0,400	0,123	0,111
04.04.2025 23	24,00	44,22	39,74	4,49	45,041	40,712	4,330	0,600	0,400	0,203	0,183
05.04.2025 23	24,00	44,94	40,21	4,73	45,224	40,872	4,352	0,600	0,400	0,215	0,193
06.04.2025 23	24,00	50,10	44,47	5,62	45,190	40,821	4,369	0,600	0,400	0,256	0,229
07.04.2025 23	24,00	40,10	35,34	4,94	22,936	20,723	2,213	0,600	0,400	0,114	0,102
08.04.2025 23	24,00	47,94	40,69	8,57	31,679	28,622	3,057	0,600	0,400	0,272	0,245
09.04.2025 23	24,00	58,51	50,16	8,34	44,673	40,345	4,328	0,600	0,400	0,374	0,336
10.04.2025 23	24,00	60,65	51,92	8,73	44,526	40,223	4,302	0,600	0,400	0,390	0,351
11.04.2025 23	24,00	55,90	48,42	7,46	44,661	40,326	4,334	0,600	0,400	0,335	0,301
12.04.2025 23	24,00	61,52	52,57	8,95	44,927	40,586	4,341	0,600	0,400	0,403	0,363
13.04.2025 23	24,00	49,35	42,05	9,83	24,961	22,546	2,415	0,600	0,400	0,246	0,222
14.04.2025 23	24,00	52,31	46,20	6,65	39,319	35,452	3,867	0,600	0,400	0,262	0,236
15.04.2025 23	24,00	22,73	22,10	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,400	0,000	0,000
16.04.2025 23	24,00	19,91	18,93	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,400	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,25	18,30	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,400	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,46	18,33	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,400	0,000	0,000
Среднее	24,00	41,51	36,78	5,32	26,787	24,220	2,568	0,600	0,400	0,182	0,164
Итого	672,00				750,049	678,155	71,894			5,090	4,583

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	565,009	105,228
20.04.2025	636,903	110,318

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru