

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кошкина, д. 14

Номер прибора: 904355

| Дата           | Теплосистема 1 - отопление |              |              |              |                |                |               | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                | BP, ч                      | t1, °C       | t2, °C       | dt, °C       | M1, т          | M2, т          | dM, т         |                           |                           |
| 20.01.2025 23  | 24,00                      | 62,05        | 49,36        | 12,69        | 25,969         | 25,118         | 0,851         | 0,329                     | 0,318                     |
| 21.01.2025 23  | 24,00                      | 60,66        | 47,94        | 12,72        | 25,722         | 24,895         | 0,827         | 0,327                     | 0,316                     |
| 22.01.2025 23  | 24,00                      | 62,04        | 49,22        | 12,82        | 25,781         | 24,931         | 0,850         | 0,330                     | 0,319                     |
| 23.01.2025 23  | 24,00                      | 61,53        | 49,05        | 12,48        | 25,975         | 25,132         | 0,843         | 0,324                     | 0,314                     |
| 24.01.2025 23  | 24,00                      | 60,66        | 48,50        | 12,16        | 26,017         | 25,167         | 0,850         | 0,316                     | 0,306                     |
| 25.01.2025 23  | 24,00                      | 61,01        | 48,90        | 12,11        | 26,371         | 25,519         | 0,852         | 0,319                     | 0,309                     |
| 26.01.2025 23  | 24,00                      | 61,13        | 48,99        | 12,14        | 26,275         | 25,468         | 0,807         | 0,319                     | 0,309                     |
| 27.01.2025 23  | 24,00                      | 60,72        | 47,87        | 12,85        | 19,788         | 19,185         | 0,603         | 0,254                     | 0,246                     |
| 28.01.2025 23  | 24,00                      | 61,72        | 48,25        | 13,47        | 19,878         | 19,225         | 0,653         | 0,268                     | 0,259                     |
| 29.01.2025 23  | 24,00                      | 63,81        | 50,84        | 12,97        | 27,312         | 26,503         | 0,809         | 0,354                     | 0,343                     |
| 30.01.2025 23  | 24,00                      | 63,07        | 49,16        | 13,91        | 19,877         | 19,233         | 0,644         | 0,277                     | 0,268                     |
| 31.01.2025 23  | 24,00                      | 61,79        | 48,22        | 13,57        | 19,458         | 18,728         | 0,730         | 0,264                     | 0,254                     |
| 01.02.2025 23  | 24,00                      | 57,85        | 46,53        | 11,32        | 25,825         | 24,921         | 0,904         | 0,292                     | 0,282                     |
| 02.02.2025 23  | 24,00                      | 59,84        | 47,80        | 12,04        | 25,442         | 24,552         | 0,890         | 0,306                     | 0,295                     |
| 03.02.2025 23  | 24,00                      | 56,85        | 45,99        | 10,86        | 25,457         | 24,591         | 0,866         | 0,276                     | 0,267                     |
| 04.02.2025 23  | 24,00                      | 60,14        | 47,85        | 12,29        | 25,442         | 24,561         | 0,881         | 0,312                     | 0,301                     |
| 05.02.2025 23  | 24,00                      | 62,04        | 48,81        | 13,23        | 25,270         | 24,353         | 0,917         | 0,334                     | 0,322                     |
| 06.02.2025 23  | 24,00                      | 59,98        | 47,28        | 12,70        | 25,219         | 24,310         | 0,909         | 0,320                     | 0,309                     |
| 07.02.2025 23  | 24,00                      | 61,75        | 48,15        | 13,60        | 25,063         | 24,133         | 0,930         | 0,341                     | 0,328                     |
| 08.02.2025 23  | 24,00                      | 62,59        | 48,53        | 14,06        | 25,024         | 24,080         | 0,944         | 0,352                     | 0,338                     |
| 09.02.2025 23  | 24,00                      | 63,24        | 48,83        | 14,41        | 24,902         | 23,937         | 0,965         | 0,359                     | 0,345                     |
| 10.02.2025 23  | 24,00                      | 66,30        | 50,83        | 15,47        | 24,734         | 23,718         | 1,016         | 0,383                     | 0,367                     |
| 11.02.2025 23  | 24,00                      | 62,92        | 48,81        | 14,11        | 24,648         | 23,651         | 0,997         | 0,348                     | 0,333                     |
| 12.02.2025 23  | 24,00                      | 64,41        | 49,82        | 14,59        | 24,810         | 23,798         | 1,012         | 0,362                     | 0,347                     |
| 13.02.2025 23  | 24,00                      | 62,53        | 49,21        | 13,32        | 25,202         | 24,200         | 1,002         | 0,336                     | 0,322                     |
| 14.02.2025 23  | 24,00                      | 63,77        | 49,77        | 14,00        | 24,784         | 23,789         | 0,995         | 0,347                     | 0,333                     |
| 15.02.2025 23  | 24,00                      | 62,44        | 48,90        | 13,54        | 24,462         | 23,482         | 0,980         | 0,331                     | 0,318                     |
| 16.02.2025 23  | 24,00                      | 61,76        | 48,52        | 13,24        | 24,309         | 23,367         | 0,942         | 0,322                     | 0,309                     |
| 17.02.2025 23  | 24,00                      | 63,98        | 49,21        | 14,77        | 24,204         | 23,262         | 0,942         | 0,357                     | 0,343                     |
| <b>Среднее</b> | <b>24,00</b>               | <b>61,81</b> | <b>48,66</b> | <b>13,15</b> | <b>24,594</b>  | <b>23,718</b>  | <b>0,876</b>  | <b>0,323</b>              | <b>0,311</b>              |
| <b>Итого</b>   | <b>696,00</b>              |              |              |              | <b>713,220</b> | <b>687,809</b> | <b>25,411</b> | <b>9,356</b>              | <b>9,020</b>              |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Qпод, Гкал | Qобр, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 20.01.2025   | 13795,236 | 13431,120 | 141,333    | 137,414    |
| 17.02.2025   | 14508,456 | 14118,929 | 150,690    | 146,435    |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru