

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кошкина, д. 14

Номер прибора: 904355

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	65,11	49,57	15,54	24,019	23,060	0,959	0,373	0,358
19.02.2025 23	24,00	66,74	50,53	16,21	23,940	22,950	0,990	0,388	0,372
20.02.2025 23	24,00	63,91	48,67	15,24	23,957	22,951	1,006	0,365	0,349
21.02.2025 23	24,00	62,35	47,17	15,18	23,915	22,926	0,989	0,363	0,348
22.02.2025 23	24,00	62,71	47,19	15,52	23,838	22,857	0,981	0,370	0,354
23.02.2025 23	24,00	63,43	47,55	15,88	23,789	22,783	1,006	0,377	0,361
24.02.2025 23	24,00	65,28	49,26	16,02	24,191	23,092	1,099	0,387	0,370
25.02.2025 23	24,00	70,41	53,84	16,57	26,231	25,105	1,126	0,434	0,416
26.02.2025 23	24,00	67,40	51,40	16,00	25,127	24,068	1,059	0,402	0,385
27.02.2025 23	24,00	66,59	50,17	16,42	23,641	22,618	1,023	0,388	0,371
28.02.2025 23	24,00	66,13	50,10	16,03	23,695	22,669	1,026	0,380	0,363
01.03.2025 23	24,00	66,62	50,50	16,12	23,595	22,556	1,039	0,380	0,363
02.03.2025 23	24,00	66,44	50,39	16,05	23,597	22,527	1,070	0,379	0,361
03.03.2025 23	24,00	66,54	50,83	15,71	23,677	22,612	1,065	0,372	0,355
04.03.2025 23	24,00	67,26	51,40	15,86	23,649	22,576	1,073	0,375	0,358
05.03.2025 23	24,00	65,36	50,84	14,52	24,241	23,155	1,086	0,352	0,336
06.03.2025 23	24,00	63,35	49,57	13,78	24,061	22,991	1,070	0,331	0,316
07.03.2025 23	24,00	57,22	45,99	11,23	24,928	23,857	1,071	0,280	0,268
08.03.2025 23	24,00	57,38	46,14	11,24	25,142	24,065	1,077	0,282	0,270
09.03.2025 23	24,00	57,76	45,64	12,12	13,910	13,306	0,604	0,169	0,161
10.03.2025 23	24,00	52,59	41,83	10,76	18,179	17,392	0,787	0,195	0,187
11.03.2025 23	24,00	59,52	46,65	12,87	17,859	17,091	0,768	0,230	0,220
12.03.2025 23	24,00	55,04	43,96	11,08	14,227	13,602	0,625	0,157	0,151
13.03.2025 23	24,00	47,90	39,41	8,49	11,077	10,621	0,456	0,094	0,090
14.03.2025 23	24,00	45,45	38,77	6,68	8,670	8,300	0,370	0,058	0,055
15.03.2025 23	24,00	16,25	15,55	0,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.03.2025 23	24,00	33,43	29,06	4,37	4,478	4,293	0,185	0,019	0,019
17.03.2025 23	24,00	42,88	36,57	6,31	17,923	17,200	0,723	0,113	0,108
18.03.2025 23	24,00	47,93	40,47	7,46	26,533	25,490	1,043	0,198	0,190
19.03.2025 23	24,00	58,32	47,31	11,01	26,143	25,032	1,111	0,287	0,275
20.03.2025 23	24,00	56,95	45,69	11,26	25,742	24,673	1,069	0,290	0,278
21.03.2025 23	24,00	60,38	48,01	12,37	25,595	24,520	1,075	0,316	0,303
Среднее	24,00	58,27	45,63	12,64	20,924	20,029	0,895	0,284	0,272
Итого	768,00				669,569	640,938	28,631	9,103	8,712

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	14508,456	14118,929	150,690	146,435
21.03.2025	15178,025	14759,867	159,793	155,147

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru