

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кошкина, д. 14

Номер прибора: 904355

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	59,05	47,30	11,75	25,753	24,657	1,096	0,302	0,289
23.03.2025 23	24,00	58,09	46,98	11,11	26,440	25,312	1,128	0,294	0,281
24.03.2025 23	24,00	53,39	43,63	9,76	21,888	20,968	0,920	0,214	0,204
25.03.2025 23	24,00	54,59	43,50	11,09	15,367	14,676	0,691	0,170	0,162
26.03.2025 23	24,00	51,00	42,41	8,59	15,607	14,941	0,666	0,134	0,128
27.03.2025 23	24,00	44,70	36,81	7,89	7,363	7,043	0,320	0,058	0,056
28.03.2025 23	24,00	44,26	37,69	6,57	16,375	15,692	0,683	0,107	0,103
29.03.2025 23	24,00	28,41	27,12	1,29	27,762	26,691	1,071	0,036	0,035
30.03.2025 23	24,00	27,06	26,05	1,01	19,647	18,902	0,745	0,020	0,019
31.03.2025 23	24,00	41,62	33,16	8,46	3,595	3,432	0,163	0,030	0,029
01.04.2025 23	24,00	39,19	34,30	4,89	24,921	23,836	1,085	0,122	0,116
02.04.2025 23	24,00	42,28	35,46	6,82	12,106	11,590	0,516	0,082	0,079
03.04.2025 23	24,00	46,56	39,79	6,77	26,514	25,388	1,126	0,179	0,172
04.04.2025 23	24,00	43,81	37,62	6,19	25,500	24,405	1,095	0,158	0,151
05.04.2025 23	24,00	43,98	37,52	6,46	25,576	24,486	1,090	0,165	0,158
06.04.2025 23	24,00	49,97	41,67	8,30	25,621	24,496	1,125	0,213	0,203
07.04.2025 23	24,00	49,07	41,50	7,57	26,390	25,261	1,129	0,199	0,191
08.04.2025 23	24,00	54,48	44,74	9,74	26,121	24,950	1,171	0,254	0,243
09.04.2025 23	24,00	57,66	46,39	11,27	25,342	24,172	1,170	0,285	0,272
10.04.2025 23	24,00	60,01	47,79	12,22	25,310	24,107	1,203	0,309	0,294
11.04.2025 23	24,00	55,38	44,67	10,71	25,301	24,099	1,202	0,271	0,258
12.04.2025 23	24,00	60,86	48,15	12,71	25,570	24,340	1,230	0,325	0,309
13.04.2025 23	24,00	62,34	49,50	12,84	26,333	25,057	1,276	0,338	0,322
14.04.2025 23	24,00	54,01	44,26	9,75	26,283	25,010	1,273	0,256	0,244
15.04.2025 23	24,00	57,50	49,41	8,09	16,741	16,168	0,573	0,135	0,131
16.04.2025 23	24,00	12,50	14,79	-2,29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	12,66	12,44	0,22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	13,85	13,35	0,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	16,47	15,90	0,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	13,57	13,43	0,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,61	36,58	7,03	18,114	17,323	0,792	0,155	0,148
Итого	720,00				543,426	519,679	23,747	4,657	4,450

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	15178,025	14759,867	159,793	155,147
20.04.2025	15721,451	15279,546	164,450	159,597

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru