

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96148

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	50,96	40,47	10,50	130,785	132,636	-1,851	6,000	5,500	1,371	1,392
21.01.2025 23	24,00	52,65	41,42	11,23	130,603	132,478	-1,875	6,000	5,500	1,465	1,488
22.01.2025 23	24,00	51,40	40,86	10,53	129,929	132,000	-2,071	6,000	5,500	1,367	1,390
23.01.2025 23	24,00	51,19	40,85	10,34	130,297	132,517	-2,220	6,000	5,500	1,346	1,370
24.01.2025 23	24,00	47,81	38,74	9,07	130,380	132,601	-2,221	6,000	5,500	1,182	1,203
25.01.2025 23	24,00	50,96	40,73	10,24	130,301	132,593	-2,292	6,000	5,500	1,332	1,357
26.01.2025 23	24,00	50,60	40,43	10,16	130,372	132,677	-2,305	6,000	5,500	1,323	1,349
27.01.2025 23	24,00	51,72	41,08	10,64	130,314	132,684	-2,369	6,000	5,500	1,385	1,412
28.01.2025 23	24,00	51,44	40,97	10,46	130,351	132,739	-2,388	6,000	5,500	1,362	1,389
29.01.2025 23	24,00	50,78	40,61	10,17	130,440	132,748	-2,308	6,000	5,500	1,325	1,350
30.01.2025 23	24,00	51,41	40,87	10,54	117,335	119,588	-2,253	6,000	5,500	1,235	1,260
31.01.2025 23	24,00	50,99	39,01	11,98	89,696	91,582	-1,885	6,000	5,500	1,071	1,097
01.02.2025 23	24,00	51,63	41,20	10,43	130,488	133,173	-2,686	6,000	5,500	1,359	1,389
02.02.2025 23	24,00	48,01	38,78	9,23	125,286	127,784	-2,498	6,000	5,500	1,155	1,179
03.02.2025 23	24,00	49,21	39,58	9,63	130,721	133,415	-2,694	6,000	5,500	1,257	1,285
04.02.2025 23	24,00	49,81	39,73	10,08	130,804	133,467	-2,663	6,000	5,500	1,317	1,345
05.02.2025 23	24,00	49,64	39,43	10,21	130,904	133,513	-2,609	6,000	5,500	1,335	1,364
06.02.2025 23	24,00	50,28	39,61	10,67	130,993	133,582	-2,589	6,000	5,500	1,396	1,425
07.02.2025 23	24,00	49,48	38,96	10,52	131,052	133,546	-2,494	6,000	5,500	1,377	1,405
08.02.2025 23	24,00	48,54	38,19	10,35	131,146	133,624	-2,477	6,000	5,500	1,355	1,383
09.02.2025 23	24,00	50,16	39,20	10,96	131,129	133,563	-2,434	6,000	5,500	1,436	1,464
10.02.2025 23	24,00	51,42	40,22	11,20	131,281	133,611	-2,330	6,000	5,500	1,469	1,497
11.02.2025 23	24,00	50,74	39,94	10,80	131,441	133,655	-2,214	6,000	5,500	1,417	1,443
12.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.02.2025 23	24,38	51,14	40,33	10,81	133,481	135,808	-2,327	6,000	5,500	1,441	1,468
14.02.2025 23	24,00	51,56	40,68	10,88	131,509	133,717	-2,207	6,000	5,500	1,430	1,455
15.02.2025 23	24,00	50,66	40,19	10,47	131,712	133,732	-2,020	6,000	5,500	1,378	1,401
16.02.2025 23	24,00	49,00	39,12	9,89	131,851	133,746	-1,896	6,000	5,500	1,302	1,322
17.02.2025 23	24,00	53,95	41,41	12,54	131,520	133,477	-1,957	6,000	5,500	1,647	1,673
Среднее	23,19	50,61	40,09	10,52	128,790	126,561	-2,212	5,793	5,310	1,305	1,330
Итого	672,38				3606,120	3670,255	-64,135			37,836	38,556

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	52809,403	458388,481	610,889
17.02.2025	56415,523	462058,736	648,725

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru