

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96148

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	58,62	44,12	14,50	131,056	133,245	-2,189	6,000	5,500	1,898	1,932
19.02.2025 23	24,00	58,79	44,13	14,66	130,946	133,265	-2,319	6,000	5,500	1,917	1,953
20.02.2025 23	24,00	59,12	44,34	14,79	130,992	133,322	-2,331	6,000	5,500	1,934	1,971
21.02.2025 23	24,00	57,51	43,11	14,40	131,287	133,409	-2,122	6,000	5,500	1,888	1,921
22.02.2025 23	24,00	57,03	42,57	14,46	131,270	133,409	-2,139	6,000	5,500	1,896	1,929
23.02.2025 23	24,00	56,93	42,47	14,46	131,414	133,444	-2,029	6,000	5,500	1,898	1,930
24.02.2025 23	24,00	58,33	43,71	14,62	131,449	133,456	-2,007	6,000	5,500	1,920	1,952
25.02.2025 23	24,00	58,84	44,21	14,63	131,395	133,468	-2,073	6,000	5,500	1,920	1,953
26.02.2025 23	24,00	57,90	43,49	14,40	131,380	133,527	-2,147	6,000	5,500	1,890	1,923
27.02.2025 23	24,00	58,47	43,84	14,64	130,337	132,121	-1,784	6,000	5,500	1,905	1,934
28.02.2025 23	24,00	59,67	45,01	14,66	131,890	133,404	-1,514	6,000	5,500	1,931	1,955
01.03.2025 23	24,00	59,89	45,36	14,52	131,894	133,622	-1,727	6,000	5,500	1,913	1,940
02.03.2025 23	24,00	60,36	45,90	14,46	131,852	133,701	-1,849	6,000	5,500	1,905	1,934
03.03.2025 23	24,00	58,89	45,29	13,61	132,001	133,765	-1,764	6,000	5,500	1,794	1,820
04.03.2025 23	24,00	60,17	46,04	14,13	131,885	133,771	-1,887	6,000	5,500	1,861	1,890
05.03.2025 23	24,00	58,32	45,10	13,22	132,039	133,854	-1,815	6,000	5,500	1,743	1,769
06.03.2025 23	24,00	57,14	44,50	12,65	132,149	133,958	-1,809	6,000	5,500	1,669	1,694
07.03.2025 23	24,00	55,01	43,54	11,47	132,394	134,049	-1,655	6,000	5,500	1,516	1,537
08.03.2025 23	24,00	54,93	43,47	11,45	132,373	134,053	-1,681	6,000	5,500	1,514	1,535
09.03.2025 23	24,00	55,25	44,00	11,24	132,451	134,104	-1,653	6,000	5,500	1,487	1,508
10.03.2025 23	24,00	49,11	40,41	8,69	132,807	134,194	-1,387	6,000	5,500	1,154	1,167
11.03.2025 23	24,00	43,31	36,47	6,84	132,905	134,184	-1,278	6,000	5,500	0,909	0,918
12.03.2025 23	24,00	42,29	35,85	6,44	132,930	134,233	-1,303	6,000	5,500	0,856	0,865
13.03.2025 23	24,00	44,22	35,37	8,85	83,593	84,706	-1,113	6,000	5,500	0,737	0,749
14.03.2025 23	24,00	40,09	34,71	5,38	99,054	100,348	-1,295	6,000	5,500	0,531	0,540
15.03.2025 23	24,00	42,27	33,87	8,41	78,153	78,890	-0,737	6,000	5,500	0,655	0,663
16.03.2025 23	24,00	41,87	33,28	8,59	60,231	60,989	-0,758	6,000	5,500	0,514	0,524
17.03.2025 23	24,00	40,47	32,98	7,49	78,206	79,073	-0,867	6,000	5,500	0,584	0,592
18.03.2025 23	24,00	37,62	32,91	4,71	124,932	125,740	-0,808	6,000	5,500	0,589	0,593
19.03.2025 23	24,00	39,34	33,25	6,10	124,738	125,625	-0,887	6,000	5,500	0,760	0,766
20.03.2025 23	24,00	50,94	39,85	11,10	123,514	124,906	-1,392	6,000	5,500	1,369	1,386
21.03.2025 23	24,00	54,88	42,38	12,50	122,762	124,198	-1,436	6,000	5,500	1,533	1,553
Среднее	24,00	52,74	41,11	11,63	122,696	124,314	-1,617	6,000	5,500	1,456	1,478
Итого	768,00				3926,278	3978,032	-51,754			46,591	47,296

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	56415,523	462058,736	648,725
21.03.2025	60341,801	466036,768	695,317

Время на приборе: отстает на 1 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru