

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96148

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,10	42,78	12,32	122,532	124,148	-1,616	0,588	0,539	1,508	1,530
23.03.2025 23	24,00	56,45	43,70	12,75	124,382	126,391	-2,009	0,588	0,539	1,583	1,611
24.03.2025 23	24,00	53,54	42,62	10,92	130,437	133,257	-2,820	0,588	0,539	1,423	1,456
25.03.2025 23	24,00	50,15	40,52	9,63	130,043	132,633	-2,590	0,588	0,539	1,251	1,277
26.03.2025 23	24,00	51,09	41,38	9,71	129,948	132,410	-2,462	0,588	0,539	1,260	1,285
27.03.2025 23	24,00	45,38	37,91	7,47	111,899	113,558	-1,659	0,588	0,539	0,839	0,848
28.03.2025 23	24,00	28,80	26,93	1,87	109,485	110,627	-1,142	0,588	0,539	0,206	0,207
29.03.2025 23	24,00	46,32	22,47	23,84	9,315	9,869	-0,554	0,588	0,539	0,222	0,235
30.03.2025 23	24,00	46,30	22,44	23,85	9,325	9,799	-0,474	0,588	0,539	0,222	0,234
31.03.2025 23	24,00	41,11	34,17	6,94	80,185	81,684	-1,499	0,588	0,539	0,557	0,567
01.04.2025 23	24,00	52,73	39,12	13,61	64,962	66,647	-1,684	0,588	0,539	0,880	0,907
02.04.2025 23	24,00	38,86	21,65	17,21	4,446	4,641	-0,195	0,588	0,539	0,076	0,080
03.04.2025 23	24,00	41,94	35,07	6,87	74,088	73,350	0,738	0,588	0,539	0,510	0,504
04.04.2025 23	24,00	41,65	35,60	6,06	143,417	143,389	0,027	0,588	0,539	0,868	0,868
05.04.2025 23	24,00	41,70	35,50	6,21	141,680	142,481	-0,801	0,588	0,539	0,879	0,884
06.04.2025 23	24,00	40,76	34,80	5,96	141,196	142,584	-1,388	0,588	0,539	0,841	0,850
07.04.2025 23	24,00	41,04	34,83	6,21	86,806	86,950	-0,145	0,588	0,539	0,538	0,540
08.04.2025 23	24,00	40,74	34,49	6,25	138,695	138,988	-0,293	0,588	0,539	0,866	0,868
09.04.2025 23	24,00	46,19	37,59	8,60	135,905	137,072	-1,167	0,588	0,539	1,168	1,178
10.04.2025 23	24,00	52,07	41,46	10,61	135,763	137,048	-1,285	0,588	0,539	1,439	1,454
11.04.2025 23	24,00	51,61	41,20	10,41	135,931	137,023	-1,092	0,588	0,539	1,414	1,427
12.04.2025 23	24,00	52,49	41,64	10,85	135,558	137,028	-1,470	0,588	0,539	1,469	1,487
13.04.2025 23	24,00	52,24	41,51	10,73	135,466	137,045	-1,579	0,588	0,539	1,452	1,470
14.04.2025 23	24,00	51,42	41,30	10,12	135,428	136,987	-1,559	0,588	0,539	1,368	1,386
15.04.2025 23	24,00	53,37	41,99	11,38	58,395	59,685	-1,290	0,588	0,539	0,650	0,679
16.04.2025 23	24,00	11,95	15,31	-3,36	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	10,44	14,94	-4,50	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
Среднее	24,00	44,28	34,92	9,35	97,233	98,344	-1,111	0,588	0,539	0,870	0,883
Итого	648,00				2625,287	2655,295	-30,008			23,489	23,833

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	60341,801	466036,768	695,317
20.04.2025	62967,088	468692,063	718,806

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru