

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 22

Номер прибора: 904324

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	52,46	47,14	5,32	54,005	58,710	-4,705	0,287	0,312
23.03.2025 23	24,00	53,79	48,20	5,59	53,921	58,582	-4,661	0,301	0,328
24.03.2025 23	24,00	51,01	46,14	4,87	53,952	58,585	-4,633	0,263	0,285
25.03.2025 23	24,00	47,90	43,56	4,34	53,970	58,574	-4,604	0,234	0,254
26.03.2025 23	24,00	48,93	44,61	4,32	53,787	58,426	-4,639	0,232	0,253
27.03.2025 23	24,00	41,12	38,52	2,60	57,248	61,938	-4,690	0,151	0,164
28.03.2025 23	24,00	27,66	26,95	0,71	53,505	57,500	-3,995	0,038	0,041
29.03.2025 23	24,00	38,80	22,19	16,61	2,492	2,572	-0,080	0,041	0,043
30.03.2025 23	24,00	39,49	22,15	17,34	2,392	2,440	-0,048	0,042	0,042
31.03.2025 23	24,00	39,38	36,73	2,65	40,950	44,059	-3,109	0,111	0,119
01.04.2025 23	24,00	49,53	43,62	5,91	30,075	32,566	-2,491	0,177	0,193
02.04.2025 23	24,00	40,45	25,28	15,17	0,119	0,122	-0,003	0,002	0,002
03.04.2025 23	24,00	40,26	37,53	2,73	35,986	38,771	-2,785	0,099	0,106
04.04.2025 23	24,00	39,75	37,45	2,30	69,393	74,634	-5,241	0,160	0,172
05.04.2025 23	24,00	39,87	37,52	2,35	69,116	74,058	-4,942	0,163	0,175
06.04.2025 23	24,00	38,93	36,67	2,26	69,306	74,148	-4,842	0,156	0,167
07.04.2025 23	24,00	39,25	36,92	2,33	41,085	43,936	-2,851	0,096	0,103
08.04.2025 23	24,00	38,98	36,58	2,40	68,181	72,836	-4,655	0,165	0,176
09.04.2025 23	24,00	44,07	40,63	3,44	67,128	71,543	-4,415	0,231	0,247
10.04.2025 23	24,00	49,72	45,69	4,03	66,731	71,409	-4,678	0,269	0,288
11.04.2025 23	24,00	49,20	45,22	3,98	66,705	71,479	-4,774	0,266	0,285
12.04.2025 23	24,00	49,88	45,74	4,14	66,707	71,462	-4,755	0,276	0,296
13.04.2025 23	24,00	49,81	45,72	4,09	66,798	71,540	-4,742	0,273	0,292
14.04.2025 23	24,00	49,23	45,45	3,78	66,872	71,603	-4,731	0,253	0,271
15.04.2025 23	24,00	50,90	46,69	4,21	27,321	29,271	-1,950	0,115	0,123
16.04.2025 23	24,00	22,29	18,22	4,07	0,619	0,677	-0,058	0,003	0,003
17.04.2025 23	24,00	20,92	16,80	4,12	0,110	0,100	0,010	0,000	0,000
Среднее	24,00	42,73	37,70	5,02	45,869	49,316	-3,447	0,163	0,176
Итого	648,00				1238,474	1331,541	-93,067	4,405	4,739

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	624264,608	86407,989	495,678	426,381
20.04.2025	625503,082	87739,530	500,083	431,121

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru