

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 32

Номер прибора: 1601573

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	50,17	42,83	7,34	193,660	192,538	1,122	3,926	3,671	1,419	1,413
21.01.2025 23	24,00	49,76	42,59	7,17	190,708	189,801	0,906	3,926	3,671	1,366	1,361
22.01.2025 23	24,00	51,42	43,81	7,61	190,599	189,518	1,081	3,916	3,671	1,448	1,440
23.01.2025 23	24,00	50,27	43,09	7,18	190,161	189,003	1,157	3,946	3,702	1,363	1,355
24.01.2025 23	24,00	49,85	42,83	7,02	190,734	189,461	1,274	4,007	3,753	1,337	1,332
25.01.2025 23	24,00	46,93	40,69	6,24	191,064	189,114	1,949	3,997	3,753	1,191	1,180
26.01.2025 23	24,00	49,50	42,73	6,77	190,837	189,161	1,676	3,997	3,742	1,289	1,279
27.01.2025 23	24,00	49,60	42,65	6,95	190,803	189,384	1,419	4,007	3,753	1,325	1,318
28.01.2025 23	24,00	50,72	43,43	7,29	190,934	189,510	1,424	4,007	3,753	1,389	1,380
29.01.2025 23	24,00	50,28	43,22	7,06	190,975	189,531	1,444	4,007	3,753	1,346	1,336
30.01.2025 23	24,00	49,57	42,74	6,83	191,046	189,554	1,492	4,007	3,753	1,304	1,295
31.01.2025 23	24,00	49,93	42,01	7,92	167,746	166,450	1,296	3,793	3,569	1,198	1,192
01.02.2025 23	24,00	50,93	40,95	9,98	135,789	134,695	1,094	3,477	3,294	1,069	1,063
02.02.2025 23	24,00	50,19	43,19	7,00	183,269	181,705	1,564	3,926	3,681	1,283	1,274
03.02.2025 23	24,00	46,76	40,57	6,19	190,066	188,310	1,756	3,977	3,722	1,172	1,164
04.02.2025 23	24,00	47,97	41,42	6,55	190,895	189,087	1,807	4,069	3,814	1,249	1,239
05.02.2025 23	24,00	48,83	41,78	7,05	191,307	189,537	1,770	4,079	3,824	1,348	1,338
06.02.2025 23	24,00	48,62	41,48	7,14	191,335	189,569	1,766	4,079	3,824	1,363	1,352
07.02.2025 23	24,00	49,15	41,82	7,33	190,861	189,101	1,760	4,069	3,814	1,396	1,384
08.02.2025 23	24,00	48,41	41,17	7,24	190,849	189,105	1,744	4,069	3,814	1,380	1,369
09.02.2025 23	24,00	47,56	40,31	7,25	191,117	189,389	1,728	4,069	3,814	1,384	1,373
10.02.2025 23	24,00	49,25	41,66	7,59	190,786	189,111	1,675	3,997	3,742	1,445	1,433
11.02.2025 23	24,00	50,25	42,60	7,65	190,679	189,088	1,591	3,967	3,712	1,455	1,445
12.02.2025 23	24,00	49,65	42,22	7,43	190,775	189,197	1,579	3,967	3,712	1,416	1,408
13.02.2025 23	24,00	50,03	42,61	7,42	190,883	189,311	1,572	3,967	3,722	1,414	1,405
14.02.2025 23	24,00	50,46	42,98	7,48	190,866	189,321	1,545	3,956	3,702	1,426	1,416
15.02.2025 23	24,00	49,42	42,22	7,20	190,954	189,397	1,556	3,956	3,712	1,373	1,364
16.02.2025 23	24,00	47,57	40,80	6,77	191,003	189,428	1,574	3,956	3,712	1,291	1,282
17.02.2025 23	24,00	53,34	44,37	8,97	191,099	189,608	1,491	4,079	3,834	1,713	1,701
Среднее	24,00	49,53	42,23	7,30	187,993	186,482	1,511	3,972	3,724	1,350	1,341
Итого	696,00				5451,798	5407,986	43,812			39,150	38,889

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	208427,150	208387,349	1371,887
17.02.2025	213878,948	213795,334	1411,037

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru