

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 32

Номер прибора: 1601573

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,75	45,11	8,64	173,570	172,330	1,240	0,370	0,349	1,498	1,489
23.03.2025 23	24,00	55,16	46,15	9,01	173,452	172,197	1,255	0,369	0,348	1,561	1,553
24.03.2025 23	24,00	51,92	44,05	7,87	172,980	171,651	1,329	0,342	0,321	1,358	1,349
25.03.2025 23	24,00	49,06	42,05	7,01	172,784	171,406	1,378	0,326	0,305	1,209	1,200
26.03.2025 23	24,00	49,98	42,89	7,09	172,634	171,277	1,357	0,326	0,305	1,222	1,214
27.03.2025 23	24,00	41,36	37,08	4,28	182,856	181,303	1,553	0,328	0,304	0,757	0,751
28.03.2025 23	24,00	28,32	26,86	1,46	159,341	157,719	1,622	0,302	0,280	0,207	0,205
29.03.2025 23	24,00	42,20	30,65	11,55	14,757	15,201	-0,444	0,181	0,175	0,171	0,176
30.03.2025 23	24,00	41,89	31,12	10,77	12,632	13,191	-0,560	0,173	0,168	0,142	0,148
31.03.2025 23	24,00	34,10	34,27	-0,17	141,328	139,951	1,378	0,318	0,297	0,582	0,568
01.04.2025 23	24,00	52,87	42,33	10,54	89,522	89,348	0,174	0,267	0,253	0,688	0,688
02.04.2025 23	24,00	22,24	30,63	-8,39	11,935	10,689	1,246	0,176	0,170	-0,107	-0,097
03.04.2025 23	24,00	32,50	32,49	0,01	126,226	124,527	1,699	0,299	0,279	0,531	0,519
04.04.2025 23	24,00	40,55	36,61	3,94	215,084	212,881	2,203	0,382	0,351	0,848	0,841
05.04.2025 23	24,00	40,75	36,67	4,08	214,378	212,242	2,136	0,379	0,349	0,876	0,868
06.04.2025 23	24,00	39,82	35,90	3,92	214,663	212,531	2,131	0,380	0,350	0,842	0,833
07.04.2025 23	24,00	37,13	32,15	4,98	127,326	126,052	1,274	0,341	0,321	0,508	0,504
08.04.2025 23	24,00	40,15	36,02	4,13	210,628	208,738	1,889	0,369	0,340	0,869	0,862
09.04.2025 23	24,00	45,89	40,01	5,88	208,266	206,454	1,812	0,382	0,353	1,223	1,212
10.04.2025 23	24,00	50,85	43,97	6,88	208,294	206,710	1,584	0,390	0,362	1,431	1,422
11.04.2025 23	24,00	50,58	43,73	6,85	208,173	206,666	1,507	0,390	0,362	1,423	1,414
12.04.2025 23	24,00	51,13	44,16	6,97	208,214	206,759	1,454	0,391	0,362	1,450	1,443
13.04.2025 23	24,00	51,01	44,13	6,88	208,399	206,973	1,426	0,391	0,362	1,434	1,426
14.04.2025 23	24,00	50,40	43,83	6,57	208,465	207,091	1,373	0,391	0,362	1,367	1,359
15.04.2025 23	24,00	38,85	34,82	4,03	76,911	74,931	1,980	0,377	0,366	0,494	0,456
16.04.2025 23	24,00	23,72	19,40	4,32	0,984	0,863	0,121	0,112	0,309	0,009	0,008
17.04.2025 23	24,00	17,51	16,90	0,61	0,000	0,000	0,000	0,025	0,415	0,000	0,000
Среднее	24,00	41,99	36,81	5,17	144,956	143,692	1,264	0,314	0,315	0,837	0,830
Итого	648,00				3913,799	3879,682	34,117			22,592	22,411

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	219534,399	219409,381	1457,177
20.04.2025	223448,199	223289,063	1479,770

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru