

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 1

Номер прибора: 1800520

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	74,50	47,83	26,67	106,248	106,043	0,205	6,006	5,517	2,832	2,828
19.02.2025 23	24,00	74,84	47,75	27,09	106,003	105,826	0,178	6,006	5,517	2,870	2,867
20.02.2025 23	24,00	75,24	47,54	27,70	103,456	103,842	-0,387	6,006	5,517	2,865	2,877
21.02.2025 23	24,00	74,25	46,43	27,82	103,437	103,391	0,047	6,006	5,517	2,876	2,876
22.02.2025 23	24,00	73,88	45,90	27,98	103,313	103,208	0,105	6,006	5,517	2,890	2,888
23.02.2025 23	24,00	75,99	46,96	29,03	103,926	103,743	0,183	6,006	5,517	3,016	3,012
24.02.2025 23	23,67	77,23	48,05	29,18	102,922	102,601	0,322	6,006	5,517	3,002	2,993
25.02.2025 23	24,00	77,18	48,33	28,85	104,058	103,806	0,252	6,006	5,517	3,002	2,995
26.02.2025 23	24,00	76,82	47,90	28,92	96,268	103,456	-7,187	6,006	5,517	2,784	2,994
27.02.2025 23	24,00	77,23	48,18	29,05	104,137	103,799	0,339	6,006	5,517	3,024	3,015
28.02.2025 23	24,00	76,08	48,10	27,98	103,986	103,719	0,267	6,006	5,517	2,909	2,903
01.03.2025 23	24,00	79,85	50,04	29,81	104,851	104,321	0,529	6,006	5,517	3,125	3,110
02.03.2025 23	24,00	78,75	49,93	28,82	104,557	104,216	0,342	6,006	5,517	3,013	3,003
03.03.2025 23	24,00	77,69	49,74	27,95	105,550	105,217	0,334	6,006	5,517	2,950	2,941
04.03.2025 23	24,00	79,98	51,19	28,79	106,655	106,174	0,481	6,006	5,517	3,071	3,058
05.03.2025 23	24,00	75,79	49,54	26,25	105,369	104,982	0,387	6,006	5,517	2,766	2,756
06.03.2025 23	24,00	74,16	48,92	25,24	105,259	104,931	0,329	6,006	5,517	2,656	2,650
07.03.2025 23	24,00	72,49	48,76	23,73	106,224	104,945	1,278	6,006	5,517	2,522	2,492
08.03.2025 23	24,00	74,09	49,71	24,38	109,488	109,087	0,401	6,006	5,517	2,669	2,661
09.03.2025 23	24,00	73,68	50,26	23,42	111,054	110,408	0,646	6,006	5,517	2,600	2,587
10.03.2025 23	24,00	72,52	45,19	27,33	87,159	86,516	0,643	6,006	5,517	2,228	2,212
11.03.2025 23	24,00	69,97	36,72	33,25	50,646	49,338	1,308	6,006	5,517	1,666	1,625
12.03.2025 23	24,00	64,38	32,26	32,12	38,069	37,259	0,810	6,006	5,517	1,225	1,200
13.03.2025 23	23,97	60,19	31,05	29,14	32,953	32,367	0,586	6,006	5,517	0,987	0,970
14.03.2025 23	24,00	65,57	33,72	31,85	39,995	39,357	0,638	6,006	5,517	1,265	1,246
15.03.2025 23	24,00	61,96	27,45	34,51	21,687	20,826	0,861	6,006	5,517	0,746	0,717
16.03.2025 23	24,00	58,67	29,39	29,28	28,960	28,290	0,670	6,006	5,517	0,801	0,792
17.03.2025 23	24,00	55,88	32,21	23,67	20,163	20,368	-0,206	6,006	5,517	0,465	0,465
18.03.2025 23	24,00	56,88	37,87	19,01	24,866	23,675	1,191	6,006	5,517	0,525	0,506
19.03.2025 23	24,00	67,22	33,42	33,80	45,444	44,874	0,570	6,006	5,517	1,537	1,519
20.03.2025 23	24,00	71,92	39,39	32,53	64,278	63,026	1,251	6,006	5,517	2,091	2,052
21.03.2025 23	24,00	73,63	39,79	33,84	63,243	61,609	1,635	6,006	5,517	2,139	2,085
Среднее	23,99	71,83	43,42	28,41	81,695	81,413	0,281	6,006	5,517	2,285	2,278
Итого	767,63				2614,225	2605,220	9,005			73,118	72,896

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	41459,050	38081,717	1014,695
21.03.2025	44073,276	40686,938	1087,813

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru