

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 14885

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	74,71	44,33	30,39	83,316	83,493	-0,177	4,545	3,323	2,527	2,537
21.01.2025 23	24,00	73,02	43,18	29,84	79,391	79,558	-0,167	4,538	3,312	2,366	2,374
22.01.2025 23	24,00	78,22	43,91	34,31	72,601	72,793	-0,193	4,568	3,305	2,479	2,498
23.01.2025 23	24,00	72,70	42,32	30,39	72,840	73,005	-0,166	4,448	3,220	2,220	2,218
24.01.2025 23	24,00	73,51	43,39	30,12	76,262	76,431	-0,169	4,474	3,249	2,295	2,302
25.01.2025 23	24,00	68,58	41,75	26,83	78,841	78,964	-0,122	4,441	3,241	2,120	2,118
26.01.2025 23	24,00	74,49	44,14	30,35	78,264	78,428	-0,163	4,473	3,242	2,379	2,380
27.01.2025 23	24,00	74,08	43,35	30,73	76,228	76,404	-0,177	4,463	3,209	2,333	2,348
28.01.2025 23	24,00	75,46	43,81	31,65	76,432	76,641	-0,209	4,486	3,224	2,413	2,426
29.01.2025 23	24,00	74,20	41,92	32,28	67,899	68,082	-0,183	4,480	3,216	2,187	2,198
30.01.2025 23	24,00	71,44	41,00	30,44	68,686	68,862	-0,176	4,442	3,214	2,095	2,096
31.01.2025 23	24,00	74,26	42,13	32,14	69,028	69,209	-0,182	4,453	3,208	2,216	2,224
01.02.2025 23	24,00	76,08	42,65	33,44	69,197	69,379	-0,182	4,469	3,217	2,302	2,320
02.02.2025 23	24,00	75,17	42,81	32,36	69,055	69,244	-0,189	4,440	3,195	2,240	2,240
03.02.2025 23	24,00	68,83	40,86	27,97	70,533	70,688	-0,155	4,455	3,244	1,986	1,977
04.02.2025 23	23,84	74,10	43,58	30,52	77,906	78,079	-0,174	4,833	3,540	2,323	2,383
05.02.2025 23	24,00	76,68	43,68	33,00	75,341	75,538	-0,197	4,885	3,574	2,450	2,493
06.02.2025 23	24,00	76,91	43,81	33,10	76,309	76,482	-0,173	4,757	3,427	2,525	2,531
07.02.2025 23	23,36	79,37	44,00	35,37	72,452	72,609	-0,157	4,852	3,595	2,559	2,568
08.02.2025 23	24,00	76,69	42,91	33,77	74,615	74,769	-0,154	4,917	3,674	2,517	2,525
09.02.2025 23	24,00	75,86	42,31	33,55	74,468	74,614	-0,146	4,875	3,640	2,497	2,503
10.02.2025 23	24,00	77,01	42,72	34,29	74,624	74,781	-0,157	4,913	3,673	2,557	2,564
11.02.2025 23	24,00	77,28	42,98	34,30	74,254	74,406	-0,153	4,907	3,680	2,545	2,552
12.02.2025 23	24,00	77,04	43,03	34,01	73,843	74,002	-0,159	4,878	3,664	2,513	2,517
13.02.2025 23	24,00	77,25	43,03	34,22	72,036	72,178	-0,142	4,900	3,668	2,462	2,470
14.02.2025 23	24,00	77,26	41,75	35,50	66,132	66,271	-0,139	4,884	3,671	2,346	2,353
15.02.2025 23	24,00	75,59	42,70	32,89	72,283	72,413	-0,130	4,845	3,638	2,380	2,382
16.02.2025 23	24,00	74,58	43,40	31,18	77,386	77,507	-0,122	4,839	3,652	2,412	2,416
17.02.2025 23	24,00	76,55	43,36	33,20	77,973	78,111	-0,137	4,856	3,683	2,581	2,593
Среднее	23,97	75,07	42,92	32,14	74,076	74,239	-0,164	4,666	3,428	2,373	2,383
Итого	695,19				2148,193	2152,941	-4,748			68,825	69,108

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	5051,140	5060,135	160,152
17.02.2025	7199,333	7213,076	228,977

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru