

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 14885

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	73,06	36,86	36,20	47,476	47,556	-0,079	0,428	0,312	1,723	1,721
23.03.2025 23	24,00	73,37	36,92	36,45	47,594	47,678	-0,085	0,428	0,312	1,734	1,738
24.03.2025 23	24,00	71,06	35,39	35,67	44,036	44,108	-0,072	0,428	0,312	1,568	1,574
25.03.2025 23	24,00	69,84	34,50	35,34	41,665	41,735	-0,070	0,431	0,312	1,473	1,475
26.03.2025 23	24,00	71,08	35,43	35,65	42,174	42,249	-0,075	0,434	0,311	1,501	1,506
27.03.2025 23	24,00	68,95	34,27	34,68	36,587	36,658	-0,071	0,435	0,313	1,269	1,271
28.03.2025 23	24,00	67,57	32,10	35,48	29,892	29,955	-0,063	0,455	0,325	1,048	1,063
29.03.2025 23	24,00	65,20	29,40	35,80	18,280	18,313	-0,033	0,572	0,424	0,659	0,656
30.03.2025 23	24,00	67,17	29,68	37,49	18,487	18,578	-0,091	0,508	0,355	0,689	0,697
31.03.2025 23	24,00	66,13	30,32	35,81	21,294	21,408	-0,114	0,414	0,279	0,770	0,767
01.04.2025 23	24,00	69,41	35,42	33,99	40,910	41,056	-0,146	0,457	0,331	1,393	1,395
02.04.2025 23	24,00	64,95	34,40	30,55	39,121	39,244	-0,123	0,420	0,298	1,197	1,199
03.04.2025 23	24,00	68,16	34,65	33,52	39,307	39,431	-0,124	0,335	0,211	1,309	1,322
04.04.2025 23	24,00	69,69	34,87	34,82	39,617	39,762	-0,146	0,380	0,254	1,379	1,385
05.04.2025 23	24,00	71,00	35,00	36,00	40,109	40,216	-0,107	0,444	0,315	1,440	1,448
06.04.2025 23	24,00	72,83	35,26	37,56	39,989	40,088	-0,098	0,446	0,318	1,501	1,506
07.04.2025 23	24,00	70,32	35,36	34,96	40,333	40,420	-0,087	0,449	0,319	1,413	1,413
08.04.2025 23	24,00	72,72	35,51	37,21	39,927	40,024	-0,097	0,406	0,278	1,485	1,489
09.04.2025 23	24,00	76,77	44,14	32,64	73,417	73,558	-0,140	0,429	0,308	2,400	2,401
10.04.2025 23	24,00	73,98	40,76	33,22	62,585	62,716	-0,131	0,467	0,348	2,078	2,084
11.04.2025 23	24,00	73,57	40,21	33,36	60,229	60,352	-0,124	0,458	0,335	2,006	2,013
12.04.2025 23	24,00	73,36	40,12	33,25	61,107	61,221	-0,114	0,457	0,335	2,031	2,035
13.04.2025 23	24,00	74,10	40,03	34,07	60,844	60,972	-0,128	0,456	0,335	2,065	2,077
14.04.2025 23	24,00	72,14	39,12	33,01	56,797	56,904	-0,107	0,448	0,317	1,852	1,879
15.04.2025 23	24,00	70,22	35,61	34,61	43,514	43,598	-0,084	0,450	0,302	1,518	1,509
16.04.2025 23	24,00	56,13	31,55	24,58	13,360	13,362	-0,002	0,362	0,222	0,338	0,328
17.04.2025 23	24,00	33,78	19,42	14,36	1,453	0,000	1,453	0,156	0,130	0,021	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,46	19,26	0,20	0,000	0,000	0,000	0,211	0,110	0,000	0,000
Среднее	24,00	67,00	34,48	32,52	39,289	39,327	-0,038	0,420	0,297	1,352	1,355
Итого	671,99				1100,104	1101,162	-1,058			37,860	37,949

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	9294,382	9311,376	299,033
20.04.2025	10394,486	10412,538	336,893

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru