

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 14885

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	16,40	16,44	-0,04	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
23.10.2024 23	24,00	17,20	17,12	0,08	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	17,09	17,06	0,03	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	17,12	17,23	-0,11	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
26.10.2024 23	24,00	16,49	16,64	-0,15	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
27.10.2024 23	24,00	17,10	17,20	-0,10	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
28.10.2024 23	24,00	16,59	16,68	-0,08	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
29.10.2024 23	24,00	16,88	16,93	-0,06	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
30.10.2024 23	24,00	17,10	17,18	-0,08	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	-0,000
31.10.2024 23	24,00	45,19	19,87	25,32	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	39,67	20,21	19,46	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
02.11.2024 23	24,00	19,73	19,41	0,32	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
03.11.2024 23	24,00	71,62	42,45	29,18	23,691	23,641	0,050	7,000	6,500	0,701	0,690
04.11.2024 23	24,00	60,62	38,80	21,81	62,157	62,152	0,006	7,000	6,500	1,446	1,356
05.11.2024 23	24,00	62,33	37,89	24,44	79,242	79,494	-0,252	7,000	6,500	1,917	1,943
06.11.2024 23	24,00	73,75	42,76	30,98	78,477	78,652	-0,175	7,000	6,500	2,438	2,437
07.11.2024 23	24,00	72,26	42,62	29,64	78,308	78,470	-0,162	7,000	6,500	2,319	2,326
08.11.2024 23	24,00	72,04	43,00	29,04	78,855	79,042	-0,186	7,000	6,500	2,283	2,296
09.11.2024 23	24,00	72,19	43,32	28,86	79,334	79,567	-0,233	7,000	6,500	2,284	2,296
10.11.2024 23	24,00	71,94	43,29	28,65	77,342	77,583	-0,241	7,000	6,500	2,217	2,223
11.11.2024 23	24,00	72,41	42,82	29,60	73,865	74,093	-0,228	7,000	6,500	2,186	2,193
12.11.2024 23	24,00	72,56	42,30	30,26	70,745	70,964	-0,219	7,000	6,500	2,140	2,147
13.11.2024 23	24,00	71,69	42,18	29,50	71,526	71,736	-0,209	7,000	6,500	2,108	2,116
14.11.2024 23	24,00	71,92	42,16	29,76	71,289	71,483	-0,194	7,000	6,500	2,120	2,127
15.11.2024 23	24,00	73,20	42,93	30,27	71,484	71,677	-0,192	7,000	6,500	2,164	2,169
16.11.2024 23	24,00	71,11	42,59	28,52	71,461	71,639	-0,178	7,000	6,500	2,031	2,043
17.11.2024 23	24,00	73,40	43,02	30,37	72,323	72,527	-0,204	7,000	6,500	2,192	2,203
18.11.2024 23	24,00	72,10	42,16	29,94	72,890	73,079	-0,190	7,000	6,500	2,182	2,188
19.11.2024 23	24,00	72,25	41,90	30,35	69,269	69,434	-0,165	7,000	6,500	2,100	2,107
20.11.2024 23	24,00	70,24	41,44	28,80	70,155	70,295	-0,139	7,000	6,500	2,017	2,025
21.11.2024 23	24,00	70,31	39,72	30,59	52,632	52,765	-0,132	7,000	6,500	1,611	1,614
Среднее	24,00	51,76	32,56	19,20	42,743	42,848	-0,105	7,000	6,500	1,241	1,242
Итого	744,00				1325,046	1328,291	-3,245			38,456	38,499

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	0,000	0,000	0,000
21.11.2024	1325,046	1328,291	38,456

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru