

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	75,40	40,73	34,67	30,361	0,000	30,361	4,742	3,691	1,052	0,000
21.01.2025 23	24,00	73,85	40,27	33,58	29,928	0,000	29,928	4,731	3,681	1,004	0,000
22.01.2025 23	24,00	78,76	41,45	37,31	29,606	0,000	29,606	4,752	3,681	1,105	0,000
23.01.2025 23	24,00	73,55	40,14	33,41	28,888	0,000	28,888	4,640	3,589	0,965	0,000
24.01.2025 23	24,00	74,04	40,45	33,59	28,678	0,000	28,678	4,660	3,620	0,964	0,000
25.01.2025 23	24,00	69,45	38,75	30,70	28,650	0,000	28,650	4,640	3,610	0,881	0,000
26.01.2025 23	24,00	74,97	40,56	34,41	28,842	0,000	28,842	4,660	3,610	0,993	0,000
27.01.2025 23	24,00	74,72	40,38	34,34	29,094	0,000	29,094	4,650	3,579	0,999	0,000
28.01.2025 23	24,00	76,15	40,69	35,46	29,084	0,000	29,084	4,670	3,600	1,031	0,000
29.01.2025 23	24,00	74,89	40,35	34,54	28,901	0,000	28,901	4,660	3,589	0,998	0,000
30.01.2025 23	24,00	72,21	39,36	32,85	28,489	0,000	28,489	4,630	3,589	0,936	0,000
31.01.2025 23	24,00	74,84	40,20	34,64	28,442	0,000	28,442	4,640	3,579	0,985	0,000
01.02.2025 23	24,00	76,86	40,70	36,16	28,486	0,000	28,486	4,650	3,589	1,030	0,000
02.02.2025 23	24,00	75,90	40,92	34,98	28,431	0,000	28,431	4,619	3,569	0,994	0,000
03.02.2025 23	23,98	68,98	39,04	29,94	28,413	0,000	28,413	4,640	3,620	0,852	0,000
04.02.2025 23	23,90	74,01	41,65	32,36	32,625	0,002	32,624	5,007	3,906	1,059	0,000
05.02.2025 23	24,00	77,28	42,37	34,91	33,717	0,000	33,717	5,078	3,967	1,177	0,000
06.02.2025 23	24,00	77,60	42,28	35,32	33,797	0,000	33,797	4,956	3,814	1,194	0,000
07.02.2025 23	24,00	79,86	42,20	37,66	32,581	0,000	32,581	5,048	3,977	1,227	0,000
08.02.2025 23	24,00	77,30	40,99	36,31	32,501	0,000	32,501	5,119	4,058	1,180	0,000
09.02.2025 23	24,00	76,49	40,20	36,29	32,275	0,000	32,275	5,078	4,028	1,171	0,000
10.02.2025 23	24,00	77,75	42,08	35,67	36,486	18,733	17,753	5,109	4,038	1,288	0,630
11.02.2025 23	24,00	78,25	48,78	29,47	57,924	56,865	1,059	5,099	4,069	1,683	1,652
12.02.2025 23	24,00	78,06	50,47	27,59	63,042	61,813	1,229	5,068	4,058	1,731	1,697
13.02.2025 23	24,00	78,02	45,21	32,81	41,093	40,394	0,699	5,088	4,058	1,347	1,324
14.02.2025 23	24,00	78,22	44,33	33,89	37,888	37,263	0,625	5,068	4,058	1,284	1,263
15.02.2025 23	24,00	76,60	44,07	32,53	37,688	37,076	0,612	5,037	4,028	1,226	1,206
16.02.2025 23	24,00	75,44	43,82	31,62	38,362	37,728	0,634	5,027	4,038	1,210	1,191
17.02.2025 23	23,95	77,46	45,70	31,76	45,879	45,067	0,812	5,048	4,069	1,457	1,431
Среднее	23,99	75,76	42,00	33,75	34,143	11,550	22,594	4,856	3,806	1,139	0,358
Итого	695,83				990,152	334,940	655,212			33,022	10,394

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	22178,879	20504,425	617,802
17.02.2025	23169,031	20839,365	650,824

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru