

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	77,45	45,10	32,35	45,451	44,645	0,806	5,048	4,079	1,470	1,444
19.02.2025 23	24,00	77,78	44,92	32,86	45,013	44,242	0,770	5,017	4,058	1,471	1,445
20.02.2025 23	24,00	78,39	48,41	29,98	57,204	56,217	0,987	4,925	4,007	1,715	1,685
21.02.2025 23	24,00	77,42	47,36	30,06	56,899	55,871	1,028	4,915	3,997	1,710	1,679
22.02.2025 23	24,00	77,03	46,88	30,15	56,826	55,769	1,057	4,905	3,997	1,713	1,681
23.02.2025 23	24,00	79,25	48,06	31,19	57,060	56,015	1,045	4,935	4,018	1,780	1,747
24.02.2025 23	24,00	80,44	49,49	30,95	57,244	56,191	1,054	4,935	4,007	1,773	1,740
25.02.2025 23	24,00	80,41	49,83	30,58	57,057	56,020	1,037	4,935	4,007	1,746	1,713
26.02.2025 23	24,00	80,06	49,30	30,76	56,848	55,844	1,003	4,935	4,018	1,749	1,718
27.02.2025 23	24,00	80,47	49,58	30,89	56,923	55,940	0,984	4,946	4,018	1,759	1,728
28.02.2025 23	24,00	79,18	49,22	29,96	56,691	55,711	0,979	4,946	4,028	1,699	1,669
01.03.2025 23	24,00	83,19	51,34	31,85	56,964	56,003	0,961	4,946	4,018	1,816	1,784
02.03.2025 23	24,00	82,00	51,21	30,79	56,849	55,894	0,954	4,946	4,018	1,752	1,722
03.03.2025 23	24,00	80,89	51,23	29,66	57,585	56,625	0,961	4,946	4,007	1,709	1,680
04.03.2025 23	24,00	83,29	52,65	30,64	58,165	57,210	0,955	4,986	4,018	1,784	1,753
05.03.2025 23	24,00	78,86	50,76	28,10	57,545	56,584	0,961	4,935	3,987	1,618	1,591
06.03.2025 23	24,00	76,99	49,56	27,43	55,744	54,824	0,920	4,925	3,987	1,526	1,501
07.03.2025 23	24,00	75,11	46,11	29,00	42,866	42,219	0,648	4,956	3,987	1,247	1,228
08.03.2025 23	24,00	76,68	46,10	30,58	41,673	41,058	0,615	5,007	3,977	1,275	1,256
09.03.2025 23	24,00	76,11	43,90	32,21	33,876	33,424	0,452	5,027	3,967	1,080	1,066
10.03.2025 23	24,00	76,15	41,68	34,47	27,864	27,548	0,316	5,068	3,967	0,961	0,950
11.03.2025 23	24,00	75,95	40,90	35,05	25,867	25,593	0,273	5,078	3,946	0,906	0,897
12.03.2025 23	24,00	71,62	39,72	31,90	26,065	25,789	0,276	5,078	3,946	0,831	0,823
13.03.2025 23	24,00	68,44	36,38	32,06	18,445	18,274	0,171	5,078	3,916	0,572	0,567
14.03.2025 23	24,00	71,57	38,18	33,39	19,827	19,637	0,190	5,272	3,895	0,656	0,650
15.03.2025 23	24,00	71,27	28,62	42,65	3,424	3,353	0,071	5,221	3,844	0,146	0,143
16.03.2025 23	24,00	66,29	27,98	38,31	3,233	3,173	0,060	5,201	3,906	0,124	0,122
17.03.2025 23	24,00	63,49	27,70	35,79	3,079	3,040	0,039	4,528	3,253	0,111	0,110
18.03.2025 23	24,00	64,36	28,67	35,69	7,344	7,284	0,060	3,549	2,305	0,260	0,258
19.03.2025 23	24,00	73,33	38,72	34,61	25,298	25,074	0,224	4,293	3,100	0,879	0,871
20.03.2025 23	24,00	76,55	41,71	34,84	31,754	31,381	0,372	4,528	3,457	1,107	1,094
21.03.2025 23	24,00	78,45	42,36	36,09	31,087	30,711	0,377	4,599	3,569	1,122	1,109
Среднее	24,00	76,20	43,86	32,34	40,243	39,599	0,644	4,894	3,853	1,252	1,232
Итого	768,00				1287,772	1267,163	20,609			40,069	39,426

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	23169,031	20839,365	650,824
21.03.2025	24456,803	22106,528	690,892

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru