

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	74,02	40,92	33,10	30,489	30,113	0,376	4,548	3,559	1,009	0,997
23.03.2025 23	24,00	74,25	41,09	33,16	30,499	30,123	0,377	4,548	3,559	1,011	0,999
24.03.2025 23	24,00	71,91	40,33	31,58	30,663	30,281	0,382	4,548	3,549	0,968	0,957
25.03.2025 23	24,00	70,84	40,21	30,63	30,910	30,531	0,380	4,579	3,549	0,947	0,936
26.03.2025 23	24,00	72,09	41,25	30,84	31,146	30,757	0,390	4,599	3,549	0,960	0,949
27.03.2025 23	24,00	69,16	40,63	28,53	29,992	29,641	0,351	4,609	3,559	0,860	0,850
28.03.2025 23	24,00	66,19	36,31	29,88	19,199	19,047	0,152	4,935	3,773	0,589	0,585
29.03.2025 23	24,00	49,23	25,02	24,21	0,000	0,000	0,000	6,057	4,691	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	50,91	24,59	26,32	0,000	0,000	0,000	5,374	3,956	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	47,42	23,68	23,74	0,000	0,000	0,000	4,385	3,161	0,000	0,000
01.04.2025 23	24,00	51,58	24,34	27,24	2,657	2,646	0,011	4,833	3,732	0,095	0,095
02.04.2025 23	24,00	61,06	32,70	28,36	13,345	13,294	0,051	4,405	3,345	0,435	0,434
03.04.2025 23	24,00	23,04	20,17	2,87	0,000	0,000	0,000	3,569	2,488	0,000	0,000
04.04.2025 23	24,00	32,15	22,33	9,82	4,827	4,798	0,029	4,069	2,967	0,180	0,179
05.04.2025 23	24,00	71,77	38,36	33,41	25,714	25,449	0,265	4,701	3,589	0,859	0,851
06.04.2025 23	24,00	73,68	39,14	34,54	25,319	25,054	0,264	4,731	3,620	0,874	0,865
07.04.2025 23	24,00	71,34	39,26	32,08	25,611	25,360	0,250	4,752	3,620	0,821	0,814
08.04.2025 23	24,00	73,69	39,63	34,06	25,012	24,770	0,242	4,303	3,202	0,852	0,844
09.04.2025 23	24,00	77,15	39,53	37,62	24,509	24,259	0,251	4,619	3,559	0,922	0,913
10.04.2025 23	24,00	74,63	38,83	35,80	24,316	24,076	0,239	4,956	3,926	0,870	0,862
11.04.2025 23	24,00	74,18	38,84	35,34	24,749	24,498	0,251	4,854	3,783	0,874	0,866
12.04.2025 23	24,00	73,95	38,60	35,35	24,605	24,348	0,257	4,844	3,783	0,869	0,861
13.04.2025 23	23,98	74,34	38,29	36,05	24,454	24,194	0,260	4,813	3,763	0,882	0,873
14.04.2025 23	24,00	72,69	38,49	34,20	25,450	25,180	0,270	4,742	3,600	0,870	0,861
15.04.2025 23	24,00	70,27	39,11	31,16	27,105	26,827	0,278	4,721	3,426	0,852	0,844
16.04.2025 23	24,00	48,83	31,04	17,79	12,428	12,321	0,107	1,876	1,377	0,322	0,319
17.04.2025 23	23,98	27,01	18,28	8,73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	24,06	17,91	6,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	20,21	17,76	2,45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	20,26	18,00	2,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	58,73	32,82	25,91	17,100	16,919	0,181	3,966	3,023	0,564	0,558
Итого	719,97				513,001	507,566	5,435			16,922	16,752

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	24456,803	22106,528	690,892
20.04.2025	24969,804	22614,094	707,814

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru