

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.11.2024 23	24,00	71,50	36,91	34,59	19,888	19,871	0,018	4,670	3,171	0,688	0,687
23.11.2024 23	24,00	69,17	36,83	32,34	19,940	19,918	0,022	4,670	3,151	0,645	0,645
24.11.2024 23	24,00	73,65	39,03	34,62	26,054	26,019	0,035	4,670	3,151	0,902	0,901
25.11.2024 23	24,00	79,77	42,62	37,15	32,652	32,635	0,017	4,701	3,182	1,213	1,212
26.11.2024 23	24,00	75,02	41,15	33,87	32,374	27,188	5,186	4,680	3,192	1,096	0,913
27.11.2024 23	24,00	76,13	41,21	34,92	31,916	0,000	31,916	4,670	3,212	1,114	0,000
28.11.2024 23	24,00	71,20	39,77	31,43	31,757	0,000	31,757	4,579	3,151	0,999	0,000
29.11.2024 23	24,00	73,68	43,35	30,33	43,660	2,496	41,164	4,619	3,202	1,272	0,058
30.11.2024 23	24,00	73,58	43,67	29,91	44,132	0,000	44,132	4,558	3,131	1,320	0,000
01.12.2024 23	24,00	75,44	44,34	31,10	43,975	0,000	43,975	4,640	3,192	1,368	0,000
02.12.2024 23	24,00	72,80	42,98	29,82	43,084	0,000	43,084	4,589	3,192	1,285	0,000
03.12.2024 23	24,00	72,92	42,14	30,78	39,959	0,000	39,959	4,415	3,182	1,230	0,000
04.12.2024 23	24,00	74,14	42,58	31,56	39,320	0,000	39,320	4,375	3,161	1,241	0,000
05.12.2024 23	23,97	69,15	41,13	28,02	39,141	1,405	37,736	4,222	3,049	1,101	0,042
06.12.2024 23	24,00	71,20	42,12	29,08	39,517	0,726	38,791	4,405	3,192	1,149	0,024
07.12.2024 23	24,00	76,80	43,31	33,49	37,302	0,000	37,302	4,385	3,192	1,248	0,000
08.12.2024 23	24,00	73,97	41,16	32,81	33,124	0,000	33,124	4,344	3,171	1,087	0,000
09.12.2024 23	24,00	75,73	41,38	34,35	30,527	0,000	30,527	4,364	3,202	1,049	0,000
10.12.2024 23	24,00	71,30	38,06	33,24	24,499	0,000	24,499	4,334	3,182	0,814	0,000
11.12.2024 23	24,00	71,66	38,88	32,78	26,816	0,000	26,816	4,344	3,192	0,868	0,000
12.12.2024 23	24,00	73,48	43,82	29,66	40,021	0,000	40,021	4,273	3,141	1,187	0,000
13.12.2024 23	24,00	75,34	44,26	31,08	39,758	0,000	39,758	4,273	3,141	1,236	0,000
14.12.2024 23	24,00	75,31	43,30	32,01	39,526	0,000	39,526	4,252	3,131	1,265	0,000
15.12.2024 23	24,00	73,97	42,79	31,18	39,566	0,000	39,566	4,191	3,069	1,233	0,000
16.12.2024 23	24,00	74,68	43,21	31,47	39,576	0,000	39,576	4,293	3,171	1,245	0,000
17.12.2024 23	24,00	71,93	42,31	29,62	38,807	0,000	38,806	4,273	3,171	1,151	0,000
18.12.2024 23	24,00	71,09	41,81	29,28	37,819	0,000	37,819	4,222	3,131	1,108	0,000
19.12.2024 23	24,00	77,50	43,80	33,70	37,134	0,000	37,134	4,436	3,355	1,251	0,000
Среднее	24,00	73,65	41,71	31,94	35,423	4,652	30,771	4,445	3,170	1,120	0,160
Итого	671,97				991,843	130,258	861,584			31,365	4,482

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.11.2024	20167,780	20244,501	552,964
19.12.2024	21159,623	20374,760	584,329

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru