

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	74,99	42,56	32,43	36,827	0,000	36,827	4,670	3,610	1,194	0,000
21.12.2024 23	24,00	75,12	42,77	32,35	36,804	0,000	36,804	4,752	3,681	1,190	0,000
22.12.2024 23	24,00	72,69	42,33	30,36	36,564	0,000	36,564	4,742	3,691	1,110	0,000
23.12.2024 23	23,85	70,09	41,52	28,57	35,817	10,919	24,898	4,609	3,528	1,034	0,349
24.12.2024 23	24,00	68,75	40,78	27,97	36,279	36,254	0,025	4,497	3,334	1,015	1,015
25.12.2024 23	24,00	70,99	41,55	29,44	35,440	29,916	5,524	4,344	3,222	1,044	0,884
26.12.2024 23	24,00	70,69	40,57	30,12	35,203	35,179	0,024	4,630	3,528	1,061	1,060
27.12.2024 23	24,00	75,16	41,83	33,33	35,103	17,388	17,715	4,609	3,498	1,170	0,575
28.12.2024 23	24,00	76,03	41,29	34,74	33,929	0,000	33,929	4,579	3,447	1,178	0,000
29.12.2024 23	24,00	78,50	41,99	36,51	33,835	0,000	33,835	4,589	3,457	1,235	0,000
30.12.2024 23	24,00	74,62	40,96	33,66	33,703	0,000	33,703	4,568	3,457	1,134	0,000
31.12.2024 23	24,00	75,30	41,11	34,19	33,748	0,000	33,748	4,589	3,477	1,154	0,000
01.01.2025 23	24,00	75,23	41,51	33,72	33,623	0,000	33,623	4,599	3,487	1,134	0,000
02.01.2025 23	24,00	72,20	40,83	31,37	33,501	0,000	33,501	4,558	3,467	1,051	0,000
03.01.2025 23	24,00	72,73	41,16	31,57	33,443	0,000	33,443	4,558	3,477	1,055	0,000
04.01.2025 23	24,00	76,11	43,20	32,91	35,996	0,000	35,996	4,568	3,477	1,183	0,000
05.01.2025 23	23,97	75,19	43,00	32,19	37,327	0,009	37,318	4,558	3,467	1,201	0,000
06.01.2025 23	24,00	77,87	43,20	34,67	36,197	0,000	36,197	4,589	3,498	1,255	0,000
07.01.2025 23	24,00	72,72	41,93	30,79	36,023	0,000	36,023	4,589	3,518	1,109	0,000
08.01.2025 23	24,00	75,23	42,21	33,02	33,728	0,000	33,728	4,599	3,498	1,109	0,000
09.01.2025 23	24,00	75,24	38,95	36,29	24,584	0,000	24,584	4,589	3,487	0,892	0,000
10.01.2025 23	24,00	64,46	35,41	29,05	24,487	0,000	24,487	4,517	3,447	0,711	0,000
11.01.2025 23	24,00	71,50	37,65	33,85	24,291	0,000	24,291	4,803	3,722	0,822	0,000
12.01.2025 23	24,00	74,51	37,98	36,53	23,917	0,000	23,917	4,823	3,732	0,873	0,000
13.01.2025 23	24,00	74,52	38,62	35,90	25,262	0,000	25,262	4,803	3,712	0,908	0,000
14.01.2025 23	24,00	76,87	41,83	35,04	34,156	0,000	34,156	4,803	3,712	1,197	0,000
15.01.2025 23	24,00	70,70	39,72	30,98	34,038	0,000	34,038	4,762	3,691	1,055	0,000
16.01.2025 23	24,00	76,76	41,30	35,46	33,023	0,000	33,022	4,793	3,702	1,171	0,000
17.01.2025 23	24,00	76,42	41,13	35,29	31,477	0,000	31,477	4,772	3,702	1,111	0,000
18.01.2025 23	24,00	77,28	41,51	35,77	30,758	0,000	30,758	4,742	3,691	1,100	0,000
19.01.2025 23	24,00	74,24	40,47	33,77	30,174	0,000	30,174	4,609	3,589	1,019	0,000
Среднее	23,99	73,96	41,00	32,96	32,879	4,183	28,696	4,639	3,549	1,080	0,125
Итого	743,82				1019,256	129,665	889,591			33,473	3,883

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	21159,623	20374,760	584,329
19.01.2025	22178,879	20504,425	617,802

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru