

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 1

Номер прибора: 267845

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	0,00	75,74	47,28	28,46	47,590	47,590	0,000	6,00	5,00	1,353	1,354
21.01.2025 23	24,00	0,00	74,20	46,59	27,61	47,630	47,630	0,000	6,00	5,00	1,314	1,315
22.01.2025 23	24,00	0,00	79,20	48,72	30,48	48,150	48,150	0,000	6,00	5,00	1,468	1,468
23.01.2025 23	24,00	0,00	73,86	46,91	26,95	47,550	47,550	0,000	6,00	5,00	1,286	1,281
24.01.2025 23	24,00	0,00	74,43	47,20	27,23	47,550	47,550	0,000	6,00	5,00	1,294	1,295
25.01.2025 23	24,00	0,00	69,97	45,17	24,80	47,120	47,120	0,000	6,00	5,00	1,168	1,169
26.01.2025 23	24,00	0,00	75,34	47,57	27,77	47,850	47,850	0,000	6,00	5,00	1,328	1,329
27.01.2025 23	24,00	0,00	75,12	47,36	27,76	48,280	48,280	0,000	6,00	5,00	1,341	1,340
28.01.2025 23	24,00	0,00	76,57	47,99	28,58	48,370	48,370	0,000	6,00	5,00	1,382	1,382
29.01.2025 23	24,00	0,00	75,26	47,46	27,80	48,500	48,500	0,000	6,00	5,00	1,345	1,348
30.01.2025 23	24,00	0,00	72,61	46,17	26,44	50,420	48,430	1,990	6,00	5,00	1,335	1,280
31.01.2025 23	24,00	0,00	75,27	47,34	27,93	49,270	48,300	0,970	6,00	5,00	1,377	1,349
01.02.2025 23	24,00	0,00	77,26	48,17	29,09	48,600	48,110	0,490	6,00	5,00	1,415	1,400
02.02.2025 23	24,00	0,00	76,28	48,27	28,01	47,720	47,720	0,000	6,00	5,00	1,338	1,337
03.02.2025 23	24,00	0,00	69,47	45,46	24,01	47,050	47,050	0,000	6,00	5,00	1,130	1,130
04.02.2025 23	24,00	0,00	74,60	47,46	27,14	48,480	48,760	-0,280	6,00	5,00	1,316	1,323
05.02.2025 23	24,00	0,00	77,72	48,48	29,24	49,220	49,220	0,000	6,00	5,00	1,441	1,439
06.02.2025 23	24,00	0,00	78,07	48,58	29,49	50,550	49,990	0,560	6,00	5,00	1,493	1,474
07.02.2025 23	24,00	0,00	80,33	48,56	31,77	49,550	49,110	0,440	6,00	5,00	1,577	1,560
08.02.2025 23	24,00	0,00	77,86	47,06	30,80	50,190	48,830	1,360	6,00	5,00	1,546	1,504
09.02.2025 23	24,00	0,00	77,05	46,17	30,88	50,440	48,470	1,970	6,00	5,00	1,556	1,497
10.02.2025 23	24,00	0,00	78,16	47,01	31,15	49,060	48,460	0,600	6,00	5,00	1,529	1,510
11.02.2025 23	24,00	0,00	78,47	47,40	31,07	47,890	47,890	0,000	6,00	5,00	1,489	1,488
12.02.2025 23	24,00	0,00	78,19	47,42	30,77	47,320	47,320	0,000	6,00	5,00	1,456	1,456
13.02.2025 23	24,00	0,00	78,39	47,96	30,43	48,040	48,040	0,000	6,00	5,00	1,463	1,462
14.02.2025 23	24,00	0,00	78,42	47,99	30,43	47,020	47,020	0,000	6,00	5,00	1,432	1,431
15.02.2025 23	24,00	0,00	76,79	47,84	28,95	46,910	46,910	0,000	6,00	5,00	1,357	1,358
16.02.2025 23	24,00	0,00	75,60	47,34	28,26	46,580	46,580	0,000	6,00	5,00	1,318	1,316
17.02.2025 23	24,00	0,00	77,70	47,00	30,70	46,920	46,730	0,190	6,00	5,00	1,441	1,435
Среднее	24,00	0,00	76,14	47,38	28,76	48,270	47,984	0,286	6,00	5,00	1,389	1,380
Итого	696,00	0,00				1399,820	1391,530	8,290			40,288	40,030

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	12662,280	12637,250	292,016	6576,00	0,00
17.02.2025	14062,100	14028,780	332,304	7272,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru