

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 1

Номер прибора: 267845

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	74,35	46,70	27,65	46,890	46,720	0,170	0,59	0,49	1,297	1,292
23.03.2025 23	24,00	0,00	74,56	46,86	27,70	46,480	46,480	0,000	0,59	0,49	1,287	1,287
24.03.2025 23	24,00	0,00	72,21	45,96	26,25	47,500	46,990	0,510	0,59	0,49	1,249	1,233
25.03.2025 23	24,00	0,00	71,14	45,88	25,26	48,350	47,850	0,500	0,59	0,49	1,220	1,209
26.03.2025 23	24,00	0,00	72,39	46,95	25,44	47,890	47,890	0,000	0,59	0,49	1,219	1,218
27.03.2025 23	24,00	0,00	69,31	46,48	22,83	49,820	48,010	1,810	0,59	0,49	1,139	1,096
28.03.2025 23	24,00	0,00	69,72	47,29	22,43	50,670	50,100	0,570	0,59	0,49	1,135	1,124
29.03.2025 23	24,00	0,00	66,79	47,99	18,80	54,210	53,930	0,280	0,59	0,49	1,023	1,014
30.03.2025 23	24,00	0,00	69,02	49,17	19,85	54,240	54,240	0,000	0,59	0,49	1,076	1,077
31.03.2025 23	24,00	0,00	67,36	47,44	19,92	50,640	50,640	0,000	0,59	0,49	1,007	1,009
01.04.2025 23	24,00	0,00	70,59	48,43	22,16	48,550	48,550	0,000	0,59	0,49	1,075	1,076
02.04.2025 23	24,00	0,00	66,29	44,67	21,62	33,400	33,420	-0,020	0,59	0,49	0,723	0,723
03.04.2025 23	24,00	0,00	69,39	46,32	23,07	35,120	35,060	0,060	0,59	0,49	0,807	0,809
04.04.2025 23	24,00	0,00	70,90	43,58	27,32	35,170	35,170	0,000	0,59	0,49	0,958	0,961
05.04.2025 23	24,00	0,00	72,34	43,77	28,57	35,320	35,320	0,000	0,59	0,49	1,009	1,009
06.04.2025 23	24,00	0,00	74,09	43,98	30,11	34,980	34,980	0,000	0,59	0,49	1,054	1,053
07.04.2025 23	24,00	0,00	71,69	43,93	27,76	35,630	35,630	0,000	0,59	0,49	0,987	0,989
08.04.2025 23	24,00	0,00	74,06	44,38	29,68	34,920	34,920	0,000	0,59	0,49	1,037	1,036
09.04.2025 23	24,00	0,00	77,49	46,11	31,38	38,080	38,080	0,000	0,59	0,49	1,195	1,195
10.04.2025 23	24,00	0,00	75,11	48,07	27,04	47,400	47,400	0,000	0,59	0,49	1,281	1,282
11.04.2025 23	24,00	0,00	74,64	48,20	26,44	48,260	48,260	0,000	0,59	0,49	1,277	1,276
12.04.2025 23	24,00	0,00	74,43	47,89	26,54	47,950	47,950	0,000	0,59	0,49	1,273	1,273
13.04.2025 23	24,00	0,00	74,85	47,85	27,00	47,680	47,680	0,000	0,59	0,49	1,287	1,287
14.04.2025 23	24,00	0,00	73,31	47,99	25,32	49,930	49,930	0,000	0,59	0,49	1,264	1,264
15.04.2025 23	24,00	0,00	71,10	48,35	22,75	51,920	52,870	-0,950	0,59	0,49	1,179	1,203
16.04.2025 23	24,00	0,00	62,00	40,51	21,49	22,630	22,560	0,070	0,59	0,49	0,483	0,485
17.04.2025 23	24,00	0,00	26,34	25,28	1,06	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	69,83	45,56	24,28	42,357	42,246	0,111	0,59	0,49	1,057	1,055
Итого	648,00	0,00				1143,630	1140,630	3,000			28,541	28,479

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	15653,960	15566,340	377,929	8040,00	0,00
20.04.2025	16797,590	16706,970	406,470	8688,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru