

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 2

Номер прибора: 903523

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	73,22	49,32	23,90	50,686	51,422	-0,736	1,214	1,232
23.03.2025 23	24,00	73,42	49,46	23,96	50,808	51,547	-0,739	1,220	1,238
24.03.2025 23	24,00	71,13	48,48	22,65	50,915	51,689	-0,774	1,156	1,174
25.03.2025 23	24,00	70,08	48,36	21,72	51,574	52,344	-0,770	1,123	1,140
26.03.2025 23	24,00	71,28	49,57	21,71	52,310	53,087	-0,777	1,138	1,155
27.03.2025 23	24,00	68,63	48,87	19,76	52,162	52,954	-0,792	1,034	1,049
28.03.2025 23	24,00	68,45	49,27	19,18	54,136	54,922	-0,786	1,042	1,057
29.03.2025 23	24,00	66,24	50,31	15,93	57,986	58,779	-0,793	0,927	0,940
30.03.2025 23	24,00	68,11	51,72	16,39	59,024	59,856	-0,832	0,971	0,985
31.03.2025 23	24,00	66,46	50,04	16,42	55,379	56,193	-0,814	0,914	0,927
01.04.2025 23	24,00	69,72	51,39	18,33	53,100	53,891	-0,791	0,977	0,991
02.04.2025 23	24,00	65,28	49,09	16,19	52,925	53,829	-0,904	0,860	0,874
03.04.2025 23	24,00	68,36	52,64	15,72	53,285	54,183	-0,898	0,840	0,854
04.04.2025 23	24,00	69,99	52,33	17,66	53,757	54,389	-0,632	0,951	0,964
05.04.2025 23	24,00	71,32	54,59	16,73	54,331	55,072	-0,741	0,913	0,925
06.04.2025 23	24,00	73,08	55,68	17,40	54,148	54,973	-0,825	0,946	0,961
07.04.2025 23	24,00	70,73	54,21	16,52	54,711	55,456	-0,745	0,907	0,920
08.04.2025 23	24,00	73,06	53,61	19,45	54,157	54,790	-0,633	1,057	1,069
09.04.2025 23	24,00	76,55	53,66	22,89	52,991	53,637	-0,646	1,216	1,231
10.04.2025 23	24,00	73,98	51,94	22,04	51,835	52,485	-0,650	1,146	1,160
11.04.2025 23	24,00	73,50	51,73	21,77	52,669	53,340	-0,671	1,150	1,165
12.04.2025 23	24,00	73,34	50,55	22,79	52,382	53,013	-0,631	1,197	1,211
13.04.2025 23	24,00	73,95	50,16	23,79	52,050	52,667	-0,617	1,241	1,256
14.04.2025 23	24,00	71,95	50,10	21,85	54,379	54,863	-0,484	1,191	1,202
15.04.2025 23	24,00	70,34	50,40	19,94	56,751	57,550	-0,799	1,133	1,151
16.04.2025 23	24,00	59,89	38,45	21,44	25,193	2,512	22,681	0,411	0,009
17.04.2025 23	24,00	22,54	21,14	1,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	68,69	49,52	19,17	50,505	50,350	0,156	0,995	0,994
Итого	648,00				1363,644	1359,443	4,201	26,876	26,841

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	26782,289	23154,713	562,555	488,413
20.04.2025	28145,933	24514,156	589,430	515,254

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru