

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	73,88	37,76	36,12	26,399	26,040	0,359	0,737	0,530	0,956	0,941
23.03.2025 23	24,00	74,17	37,76	36,41	26,463	26,108	0,356	0,738	0,531	0,964	0,951
24.03.2025 23	24,00	71,71	37,08	34,63	26,518	26,171	0,347	0,738	0,532	0,918	0,906
25.03.2025 23	24,00	70,52	37,30	33,21	27,144	26,806	0,338	0,741	0,534	0,902	0,890
26.03.2025 23	24,00	71,69	38,33	33,36	27,511	27,189	0,322	0,744	0,537	0,917	0,907
27.03.2025 23	24,00	69,28	38,28	31,01	27,497	27,195	0,301	0,747	0,539	0,855	0,843
28.03.2025 23	24,00	68,67	38,42	30,25	28,359	28,107	0,252	0,775	0,542	0,850	0,850
29.03.2025 23	24,00	69,27	40,82	28,45	17,930	17,857	0,073	0,901	0,548	0,523	0,508
30.03.2025 23	24,00	29,78	27,22	2,56	0,000	0,000	0,000	0,772	0,538	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	65,35	32,53	32,82	11,673	11,604	0,069	0,708	0,544	0,388	0,381
01.04.2025 23	24,00	69,89	34,85	35,04	18,622	18,483	0,138	0,773	0,549	0,654	0,648
02.04.2025 23	24,00	65,50	34,24	31,26	18,385	18,315	0,071	0,734	0,551	0,575	0,573
03.04.2025 23	24,00	68,38	34,27	34,11	18,416	18,495	-0,079	0,640	0,550	0,625	0,631
04.04.2025 23	24,00	70,56	39,56	31,00	29,272	29,439	-0,167	0,687	0,555	0,913	0,913
05.04.2025 23	24,00	71,82	41,93	29,89	36,093	36,214	-0,121	0,756	0,560	1,077	1,083
06.04.2025 23	24,00	73,69	42,63	31,06	35,979	36,044	-0,066	0,759	0,562	1,118	1,120
07.04.2025 23	24,00	71,17	41,24	29,93	32,076	32,155	-0,079	0,762	0,563	0,961	0,962
08.04.2025 23	24,00	73,41	38,48	34,93	25,690	25,841	-0,151	0,714	0,564	0,896	0,903
09.04.2025 23	24,00	77,09	38,18	38,91	25,264	25,293	-0,029	0,745	0,566	0,980	0,984
10.04.2025 23	24,00	74,40	37,15	37,24	25,001	24,953	0,048	0,782	0,566	0,930	0,929
11.04.2025 23	24,00	73,84	37,14	36,70	25,405	25,316	0,089	0,771	0,568	0,932	0,929
12.04.2025 23	24,00	73,80	42,19	31,61	36,177	36,019	0,158	0,769	0,572	1,151	1,139
13.04.2025 23	24,00	74,86	45,84	29,02	47,524	47,310	0,214	0,768	0,576	1,375	1,373
14.04.2025 23	24,00	72,83	46,25	26,57	49,283	49,043	0,241	0,759	0,578	1,303	1,303
15.04.2025 23	24,00	71,42	46,95	24,47	51,582	51,354	0,227	0,762	0,581	1,279	1,257
16.04.2025 23	24,00	54,25	37,09	17,16	12,417	12,351	0,066	0,637	0,563	0,188	0,212
17.04.2025 23	24,00	26,15	23,75	2,40	0,000	0,000	0,000	0,263	0,523	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	25,67	23,29	2,38	0,000	0,000	0,000	0,264	0,520	0,000	0,000
Среднее	24,00	66,18	37,52	28,66	25,239	25,132	0,106	0,712	0,551	0,794	0,790
Итого	672,00				706,679	703,701	2,979			22,228	22,134

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	17510,826	17407,016	373,081
20.04.2025	18217,505	18110,717	395,309

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru