

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1600336

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	63,35	46,23	17,12	34,919	34,748	0,171	0,600	0,550	0,597	0,594
23.03.2025 23	24,00	63,59	46,38	17,21	35,233	35,089	0,144	0,600	0,550	0,606	0,603
24.03.2025 23	24,00	53,84	39,92	13,92	25,371	25,275	0,096	0,600	0,550	0,454	0,453
25.03.2025 23	24,00	56,99	42,02	14,97	27,312	27,211	0,101	0,600	0,550	0,497	0,495
26.03.2025 23	24,00	62,53	43,49	19,04	28,238	28,145	0,093	0,600	0,550	0,523	0,522
27.03.2025 23	24,00	63,64	44,09	19,55	27,177	27,089	0,088	0,600	0,550	0,530	0,529
28.03.2025 23	24,00	60,11	42,26	17,85	22,369	22,302	0,067	0,600	0,550	0,434	0,433
29.03.2025 23	24,00	20,91	20,37	0,54	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	19,02	18,60	0,42	0,389	0,379	0,010	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	43,18	34,96	8,22	30,548	30,446	0,102	0,600	0,550	0,365	0,364
01.04.2025 23	24,00	49,73	37,70	12,03	21,085	21,003	0,082	0,600	0,550	0,367	0,365
02.04.2025 23	24,00	39,86	32,69	7,17	15,359	15,298	0,061	0,600	0,550	0,217	0,217
03.04.2025 23	24,00	52,38	39,17	13,21	24,789	24,720	0,069	0,600	0,550	0,395	0,393
04.04.2025 23	24,00	62,22	45,36	16,86	32,417	32,284	0,133	0,600	0,550	0,545	0,543
05.04.2025 23	24,00	63,02	45,25	17,77	30,738	30,616	0,122	0,600	0,550	0,546	0,544
06.04.2025 23	24,00	61,90	44,58	17,32	30,703	30,599	0,104	0,600	0,550	0,531	0,529
07.04.2025 23	24,00	40,34	31,91	8,43	13,468	13,438	0,030	0,600	0,550	0,214	0,213
08.04.2025 23	24,00	61,24	43,57	17,67	30,582	30,455	0,127	0,600	0,550	0,539	0,537
09.04.2025 23	24,00	65,45	45,40	20,05	29,844	29,655	0,189	0,600	0,550	0,598	0,594
10.04.2025 23	24,00	66,01	46,54	19,47	31,576	31,372	0,204	0,600	0,550	0,614	0,610
11.04.2025 23	24,00	63,09	45,47	17,62	32,870	32,687	0,183	0,600	0,550	0,578	0,574
12.04.2025 23	24,00	62,04	45,11	16,93	33,894	33,725	0,169	0,600	0,550	0,573	0,571
13.04.2025 23	24,00	63,63	46,29	17,34	35,112	34,935	0,177	0,600	0,550	0,608	0,605
14.04.2025 23	24,00	54,22	37,72	16,50	23,278	23,123	0,155	0,600	0,550	0,420	0,418
15.04.2025 23	24,00	43,83	32,80	11,03	16,596	16,482	0,114	0,600	0,550	0,266	0,264
16.04.2025 23	24,00	20,07	19,00	1,07	5,618	5,533	0,085	0,600	0,550	0,004	0,004
17.04.2025 23	24,00	18,52	18,46	0,06	8,231	8,199	0,032	0,600	0,550	0,000	0,001
18.04.2025 23	24,00	16,91	16,59	0,32	3,315	3,309	0,006	0,600	0,550	-0,001	-0,001
Среднее	24,00	50,42	37,57	12,85	23,251	23,147	0,104	0,600	0,550	0,394	0,392
Итого	672,00				651,031	648,117	2,914			11,022	10,974

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	25281,854	25051,073	374,318	370,218
18.04.2025 23	25932,885	25699,190	385,339	381,192

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru