

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 17.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель: ИП Маркелов А.Н.

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 4А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95940

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
18.02.2025 0	24,00	79,66	58,67	20,99	19,854	0,417
19.02.2025 0	24,00	78,80	57,93	20,87	19,729	0,412
20.02.2025 0	24,00	77,37	56,51	20,86	19,279	0,402
21.02.2025 0	24,00	80,58	58,44	22,14	19,259	0,427
22.02.2025 0	24,00	80,77	58,13	22,64	19,228	0,435
23.02.2025 0	24,00	83,26	59,41	23,86	19,265	0,460
24.02.2025 0	24,00	83,68	59,71	23,97	19,376	0,465
25.02.2025 0	24,00	82,49	59,28	23,22	19,419	0,451
26.02.2025 0	24,00	80,52	58,40	22,12	19,444	0,430
27.02.2025 0	24,00	85,09	61,33	23,76	19,396	0,461
28.02.2025 0	24,00	81,76	59,52	22,23	19,457	0,433
01.03.2025 0	24,00	79,64	58,42	21,22	19,638	0,417
02.03.2025 0	24,00	79,41	58,60	20,81	19,759	0,411
03.03.2025 0	24,00	74,67	55,86	18,81	19,837	0,373
04.03.2025 0	24,00	69,72	52,78	16,94	19,770	0,335
05.03.2025 0	24,00	69,50	53,14	16,37	19,831	0,324
06.03.2025 0	24,00	68,10	52,28	15,82	19,925	0,315
07.03.2025 0	24,00	65,84	50,90	14,94	19,912	0,297
08.03.2025 0	24,00	65,17	52,34	12,83	20,096	0,258
09.03.2025 0	24,00	66,50	51,85	14,65	20,100	0,294
10.03.2025 0	24,00	66,88	53,03	13,85	20,321	0,281
11.03.2025 0	24,00	66,20	54,25	11,95	20,339	0,243
12.03.2025 0	24,00	65,16	53,62	11,55	20,253	0,234
13.03.2025 0	24,00	65,46	54,07	11,40	21,975	0,250
14.03.2025 0	24,00	59,11	50,37	8,74	12,927	0,113
15.03.2025 0	24,00	59,42	51,54	7,88	18,307	0,144
16.03.2025 0	24,00	54,82	48,09	6,74	18,232	0,123
17.03.2025 0	24,00	57,55	50,72	6,83	21,940	0,150
18.03.2025 0	24,00	54,11	47,59	6,51	13,414	0,087
19.03.2025 0	24,00	57,84	49,95	7,89	21,601	0,170
20.03.2025 0	24,00	62,68	51,48	11,19	21,113	0,236
21.03.2025 0	24,00	69,12	55,93	13,19	21,039	0,277
Среднее	24,00	70,97	54,82	16,15	19,501	0,316
Итого	768,00				624,035	10,128

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
17.02.2025	11086,465	133,342
20.03.2025	11710,500	143,470

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru