

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
20.01.2025	24,00	46,55	41,41	5,14	16,360	14,540	1,820	5,374	5,088	1,820	0,139
21.01.2025	24,00	46,95	41,36	5,59	15,640	12,860	2,780	5,343	5,078	2,780	0,172
22.01.2025	24,00	46,08	39,43	6,65	11,710	9,370	2,340	5,170	4,946	2,340	0,145
23.01.2025	24,00	35,96	29,37	6,59	3,181	1,300	1,881	4,915	4,548	1,881	0,062
24.01.2025	24,00	26,07	20,88	5,19	1,282	0,050	1,232	4,711	4,364	1,232	0,023
25.01.2025	24,00	24,13	18,67	5,46	1,101	0,030	1,071	4,599	4,344	1,071	0,018
26.01.2025	24,00	22,58	15,28	7,30	1,051	0,020	1,031	4,395	4,201	1,031	0,016
27.01.2025	24,00	21,67	13,50	8,17	0,881	0,000	0,881	4,446	4,334	0,881	0,011
28.01.2025	24,00	21,96	13,81	8,15	0,971	0,000	0,971	4,354	4,293	0,971	0,013
29.01.2025	24,00	23,25	14,43	8,82	1,101	0,000	1,101	4,211	4,344	1,101	0,019
30.01.2025	24,00	20,13	13,68	6,45	0,780	0,000	0,780	3,977	4,089	0,780	0,008
31.01.2025	24,00	23,58	14,97	8,61	1,132	0,000	1,132	3,997	4,160	1,132	0,020
01.02.2025	24,00	22,81	15,63	7,18	0,961	0,000	0,961	3,987	4,252	0,961	0,013
02.02.2025	24,00	21,45	16,06	5,39	0,851	0,000	0,851	3,855	4,181	0,851	0,011
03.02.2025	24,00	20,55	14,94	5,61	0,911	0,000	0,911	3,967	4,354	0,911	0,011
04.02.2025	24,00	21,91	15,73	6,18	1,350	0,000	1,350	4,211	4,395	1,350	0,027
05.02.2025	24,00	18,98	15,31	3,67	0,301	0,010	0,291	2,825	3,008	0,291	0,002
06.02.2025	24,00	34,25	31,16	3,09	10,420	8,300	2,120	3,365	3,222	2,120	0,115
07.02.2025	24,00	47,02	42,21	4,81	17,610	15,200	2,410	5,425	5,068	2,410	0,160
08.02.2025	24,00	47,52	42,68	4,84	17,660	15,390	2,270	5,486	5,139	2,270	0,158
09.02.2025	24,00	48,19	43,25	4,94	17,780	15,080	2,700	5,333	4,986	2,700	0,176
10.02.2025	24,00	48,32	43,63	4,69	18,390	16,040	2,350	5,517	5,170	2,350	0,163
11.02.2025	24,00	47,74	43,15	4,59	18,340	15,940	2,400	5,547	5,170	2,400	0,161
12.02.2025	24,00	48,21	43,39	4,82	18,550	16,540	2,010	5,537	5,160	2,010	0,154
13.02.2025	24,00	49,35	44,18	5,17	18,380	16,570	1,810	5,486	5,160	1,810	0,154
14.02.2025	24,00	48,94	43,89	5,05	18,740	16,230	2,510	5,466	5,139	2,510	0,177
15.02.2025	24,00	47,21	42,52	4,69	18,600	16,260	2,340	5,455	5,129	2,340	0,160
16.02.2025	24,00	45,33	40,95	4,38	18,280	16,070	2,210	5,384	4,997	2,210	0,147
17.02.2025	24,00	47,24	42,61	4,63	19,370	17,000	2,370	5,486	5,150	2,370	0,164
Среднее	24,00	35,31	29,59	5,72	9,368	7,683	1,686	4,753	4,602	1,686	0,090
Итого	696,00				271,685	222,800	48,885			48,885	2,600

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
20.01.2025	26826,921	20524,541	321,315
17.02.2025	27098,606	20747,341	323,915

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru