

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	68,84	44,53	24,31	22,469	22,872	-0,403	6,047	4,701	0,546	0,556
21.01.2025 23	24,00	68,28	44,39	23,89	22,555	22,943	-0,387	6,067	4,711	0,539	0,548
22.01.2025 23	24,00	67,84	44,29	23,55	22,580	22,963	-0,383	6,047	4,691	0,531	0,541
23.01.2025 23	24,00	66,39	43,82	22,57	22,658	23,047	-0,389	6,067	4,701	0,511	0,520
24.01.2025 23	24,00	66,26	43,86	22,40	22,748	23,106	-0,359	6,016	4,640	0,509	0,518
25.01.2025 23	24,00	66,45	43,99	22,46	22,755	23,105	-0,350	6,027	4,650	0,511	0,519
26.01.2025 23	24,00	65,01	43,32	21,69	22,802	23,161	-0,359	5,996	4,609	0,495	0,502
27.01.2025 23	24,00	67,60	44,31	23,29	22,760	23,112	-0,352	6,016	4,640	0,530	0,539
28.01.2025 23	24,00	68,55	44,70	23,85	22,816	23,177	-0,361	6,016	4,640	0,544	0,553
29.01.2025 23	24,00	70,55	45,73	24,82	22,975	23,335	-0,360	6,016	4,619	0,570	0,579
30.01.2025 23	24,00	68,92	44,98	23,94	22,879	23,234	-0,355	5,986	4,599	0,548	0,556
31.01.2025 23	24,00	68,13	45,73	22,40	25,309	25,691	-0,382	6,343	4,640	0,565	0,574
01.02.2025 23	24,00	67,54	46,10	21,44	26,139	26,558	-0,419	5,925	4,109	0,561	0,570
02.02.2025 23	24,00	65,33	44,63	20,70	24,730	25,139	-0,409	6,088	4,466	0,512	0,521
03.02.2025 23	24,00	65,55	44,55	21,00	24,473	24,893	-0,420	6,679	5,099	0,514	0,523
04.02.2025 23	24,00	65,88	44,38	21,50	24,370	24,766	-0,396	6,659	5,068	0,524	0,533
05.02.2025 23	24,00	72,00	47,41	24,59	24,732	25,119	-0,387	6,139	4,497	0,608	0,618
06.02.2025 23	24,00	68,12	45,34	22,78	24,672	25,042	-0,370	6,057	4,415	0,562	0,571
07.02.2025 23	24,00	69,59	45,85	23,74	24,612	24,997	-0,385	6,108	4,487	0,584	0,593
08.02.2025 23	24,00	71,96	46,93	25,03	24,587	24,956	-0,369	6,169	4,538	0,616	0,625
09.02.2025 23	24,00	73,20	47,44	25,76	24,470	24,861	-0,391	5,935	4,324	0,630	0,640
10.02.2025 23	24,00	72,64	47,27	25,37	24,352	24,754	-0,402	5,955	4,364	0,618	0,628
11.02.2025 23	24,00	69,33	45,74	23,59	24,311	24,701	-0,390	6,027	4,436	0,574	0,583
12.02.2025 23	24,00	69,70	45,84	23,86	24,229	24,631	-0,402	6,220	4,640	0,578	0,587
13.02.2025 23	24,00	70,41	46,39	24,02	24,120	24,516	-0,396	6,312	4,752	0,580	0,589
14.02.2025 23	24,00	67,55	45,05	22,50	24,004	24,422	-0,417	6,271	4,721	0,540	0,549
15.02.2025 23	24,00	65,82	44,34	21,48	24,077	24,498	-0,422	6,078	4,507	0,517	0,526
16.02.2025 23	24,00	66,41	44,37	22,04	23,860	24,328	-0,468	5,445	3,906	0,526	0,536
17.02.2025 23	24,00	77,91	49,61	28,30	24,147	24,600	-0,452	6,006	4,426	0,684	0,696
Среднее	24,00	68,68	45,34	23,34	23,834	24,225	-0,391	6,094	4,572	0,556	0,565
Итого	696,00				691,189	702,527	-11,338			16,129	16,393

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	25786,244	26702,105	518,131
17.02.2025	26477,433	27404,632	534,260

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru