

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
18.02.2025	24,00	47,14	42,50	4,64	19,440	16,920	2,520	5,476	5,139	2,520	0,170
19.02.2025	24,00	48,33	43,41	4,92	19,550	16,640	2,910	5,364	5,037	2,910	0,191
20.02.2025	24,00	49,04	43,85	5,19	19,100	16,340	2,760	5,354	5,017	2,760	0,189
21.02.2025	24,00	47,66	42,53	5,13	18,500	16,520	1,980	5,241	4,701	1,980	0,157
22.02.2025	24,00	47,92	42,79	5,13	19,080	16,130	2,950	5,190	4,568	2,950	0,193
23.02.2025	24,00	47,87	42,92	4,95	19,930	16,810	3,120	5,221	4,670	3,120	0,200
24.02.2025	24,00	49,51	44,25	5,26	19,420	17,370	2,050	5,272	4,793	2,050	0,169
25.02.2025	24,00	48,89	43,77	5,12	19,300	17,270	2,030	5,303	4,925	2,030	0,164
26.02.2025	24,00	48,52	43,53	4,99	19,840	17,040	2,800	5,231	4,823	2,800	0,191
27.02.2025	24,00	50,02	44,59	5,43	19,330	16,680	2,650	5,211	4,782	2,650	0,194
28.02.2025	24,00	50,17	44,81	5,36	19,100	16,860	2,240	5,150	4,752	2,240	0,177
01.03.2025	24,00	50,82	45,32	5,50	18,960	16,730	2,230	5,221	4,844	2,230	0,180
02.03.2025	24,00	50,02	44,62	5,40	18,630	16,490	2,140	5,170	4,803	2,140	0,172
03.03.2025	24,00	46,22	41,77	4,45	19,180	17,190	1,990	5,364	5,017	1,990	0,145
04.03.2025	24,00	46,84	42,23	4,61	19,300	16,940	2,360	5,364	5,017	2,360	0,162
05.03.2025	24,00	45,79	41,42	4,37	19,120	16,780	2,340	5,343	4,997	2,340	0,154
06.03.2025	24,00	44,59	40,34	4,25	18,180	16,160	2,020	5,252	4,874	2,020	0,136
07.03.2025	24,00	45,40	41,02	4,38	18,640	16,060	2,580	5,262	4,854	2,580	0,159
08.03.2025	24,00	46,29	41,97	4,32	19,420	16,870	2,550	5,506	5,170	2,550	0,164
09.03.2025	24,00	47,25	42,62	4,63	18,410	16,100	2,310	5,241	4,915	2,310	0,158
10.03.2025	24,00	46,40	42,14	4,26	18,960	17,120	1,840	5,476	5,150	1,840	0,138
11.03.2025	24,00	45,30	41,26	4,04	19,180	16,930	2,250	5,496	5,160	2,250	0,146
12.03.2025	24,00	45,93	41,83	4,10	18,900	16,670	2,230	5,466	5,109	2,230	0,146
13.03.2025	24,00	44,71	40,84	3,87	18,060	15,870	2,190	5,374	5,037	2,190	0,138
14.03.2025	24,00	41,11	37,49	3,62	14,430	12,290	2,140	4,895	4,517	2,140	0,122
15.03.2025	23,90	42,13	38,51	3,62	15,240	13,280	1,960	4,956	4,517	1,960	0,124
16.03.2025	24,00	47,98	43,43	4,55	17,880	15,570	2,310	5,201	4,884	2,310	0,157
17.03.2025	24,00	47,49	43,33	4,16	19,970	17,930	2,040	5,741	5,364	2,040	0,146
18.03.2025	24,00	49,31	45,28	4,03	21,810	19,990	1,820	6,139	5,751	1,820	0,150
19.03.2025	24,00	46,59	42,80	3,79	21,750	19,140	2,610	5,935	5,506	2,610	0,166
20.03.2025	24,00	47,85	43,76	4,09	21,490	19,320	2,170	6,098	5,527	2,170	0,158
21.03.2025	24,00	48,83	44,68	4,15	21,560	19,330	2,230	6,016	5,629	2,230	0,164
Среднее	24,00	47,25	42,68	4,57	19,114	16,792	2,323	5,391	4,995	2,323	0,162
Итого	767,90				611,660	537,340	74,320			74,320	5,178

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
18.02.2025	27098,606	20747,341	323,915
21.03.2025	27710,266	21284,681	329,093

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru