

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	64,23	43,68	20,55	23,530	24,308	-0,778	0,665	0,514	0,484	0,500
23.03.2025 23	24,00	64,59	43,85	20,74	23,672	24,465	-0,792	0,699	0,547	0,491	0,507
24.03.2025 23	24,00	65,31	44,39	20,92	24,075	24,895	-0,820	0,718	0,561	0,504	0,521
25.03.2025 23	24,00	65,43	44,64	20,79	24,181	25,002	-0,820	0,729	0,571	0,503	0,520
26.03.2025 23	24,00	63,85	44,30	19,55	24,094	24,926	-0,832	0,712	0,555	0,471	0,487
27.03.2025 23	24,00	65,28	45,67	19,61	25,056	25,911	-0,855	0,729	0,559	0,492	0,508
28.03.2025 23	24,00	64,71	46,23	18,48	26,280	27,113	-0,832	0,739	0,550	0,486	0,501
29.03.2025 23	23,85	45,45	37,35	8,10	10,213	10,642	-0,429	0,608	0,539	0,199	0,210
30.03.2025 23	21,73	23,21	23,57	-0,36	1,157	1,170	-0,012	0,548	0,553	-0,000	-0,000
31.03.2025 23	20,97	46,87	35,74	11,13	17,100	17,449	-0,348	0,634	0,521	0,310	0,313
01.04.2025 23	24,00	64,94	46,08	18,86	26,218	27,015	-0,797	0,692	0,506	0,495	0,509
02.04.2025 23	23,37	43,22	34,72	8,50	12,037	12,623	-0,586	0,673	0,592	0,194	0,206
03.04.2025 23	24,00	62,16	44,45	17,71	26,119	26,975	-0,856	0,787	0,602	0,463	0,478
04.04.2025 23	24,00	63,82	45,17	18,65	25,773	26,640	-0,867	0,745	0,565	0,481	0,497
05.04.2025 23	24,00	64,34	45,25	19,09	25,609	26,480	-0,872	0,723	0,546	0,489	0,506
06.04.2025 23	24,00	63,50	44,82	18,68	25,580	26,464	-0,884	0,644	0,467	0,478	0,494
07.04.2025 23	23,85	49,72	37,95	11,77	15,583	16,442	-0,858	0,561	0,454	0,282	0,302
08.04.2025 23	24,00	62,88	44,24	18,64	25,402	26,362	-0,960	0,675	0,500	0,473	0,491
09.04.2025 23	24,00	67,35	45,83	21,52	24,741	25,681	-0,940	0,636	0,470	0,533	0,553
10.04.2025 23	24,00	67,22	45,55	21,67	24,293	25,219	-0,926	0,669	0,509	0,526	0,546
11.04.2025 23	24,00	64,49	44,06	20,43	23,672	24,550	-0,878	0,628	0,457	0,484	0,502
12.04.2025 23	24,00	63,45	42,65	20,80	22,508	23,355	-0,847	0,616	0,451	0,468	0,486
13.04.2025 23	24,00	64,54	43,24	21,30	22,780	23,628	-0,848	0,708	0,540	0,485	0,503
14.04.2025 23	24,00	64,29	43,31	20,98	22,510	23,341	-0,831	0,780	0,617	0,472	0,489
15.04.2025 23	16,57	42,24	31,77	10,47	9,831	9,984	-0,153	0,380	0,315	0,188	0,186
16.04.2025 23	0,00	18,94	20,16	-1,22	0,063	0,284	-0,221	0,195	0,199	-0,000	-0,000
Среднее	22,55	57,54	41,10	16,44	20,465	21,189	-0,725	0,650	0,510	0,402	0,416
Итого	586,33				532,080	550,924	-18,844			10,449	10,814

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	27217,078	28164,956	552,097
20.04.2025	27749,159	28715,880	562,546

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru