

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2025	24,00	45,80	41,71	4,09	21,500	19,290	2,210	6,190	5,751	2,210	0,158
22.04.2025	24,00	47,27	42,86	4,41	21,460	19,130	2,330	6,108	5,721	2,330	0,171
23.04.2025	24,00	47,57	43,19	4,38	21,630	19,180	2,450	6,088	5,700	2,450	0,177
24.04.2025	24,00	50,54	45,60	4,94	21,560	18,940	2,620	6,098	5,731	2,620	0,197
25.04.2025	23,90	45,41	41,31	4,10	21,110	18,960	2,150	6,047	5,659	2,150	0,153
26.04.2025	24,00	48,66	43,86	4,80	21,170	18,800	2,370	6,098	5,731	2,370	0,182
27.04.2025	24,00	47,43	42,81	4,62	21,280	18,430	2,850	5,914	5,506	2,850	0,194
28.04.2025	24,00	45,94	41,60	4,34	21,860	19,280	2,580	6,118	5,598	2,580	0,177
29.04.2025	24,00	46,48	42,13	4,35	22,030	19,410	2,620	6,200	5,721	2,620	0,182
30.04.2025	24,00	46,75	42,30	4,45	21,910	19,230	2,680	6,128	5,731	2,680	0,185
01.05.2025	24,00	47,90	43,26	4,64	21,870	19,190	2,680	6,200	5,823	2,680	0,192
02.05.2025	24,00	48,09	43,37	4,72	21,290	19,110	2,180	6,098	5,721	2,180	0,174
03.05.2025	24,00	47,28	42,52	4,76	20,340	18,250	2,090	6,027	5,649	2,090	0,165
04.05.2025	24,00	48,62	43,38	5,24	19,880	16,810	3,070	5,792	5,445	3,070	0,208
05.05.2025	24,00	48,84	43,59	5,25	19,180	17,080	2,100	5,935	5,608	2,100	0,171
06.05.2025	24,00	48,51	41,53	6,98	13,920	11,200	2,720	5,639	5,404	2,720	0,180
07.05.2025	24,00	39,95	29,72	10,23	3,611	1,320	2,291	5,180	5,007	2,291	0,087
08.05.2025	24,00	30,00	23,08	6,92	1,522	0,000	1,522	5,017	4,976	1,522	0,037
09.05.2025	24,00	29,20	22,86	6,34	1,721	0,000	1,721	4,803	5,027	1,721	0,045
10.05.2025	24,00	25,02	22,30	2,72	0,871	0,010	0,861	4,640	4,976	0,861	0,015
11.05.2025	24,00	26,94	22,25	4,69	1,393	0,000	1,393	4,395	4,742	1,393	0,030
12.05.2025	24,00	26,15	23,33	2,82	1,412	0,000	1,412	4,538	4,986	1,412	0,032
13.05.2025	24,00	20,22	20,47	-0,25	0,440	0,000	0,440	3,192	3,314	0,440	0,006
14.05.2025	24,00	18,25	17,60	0,65	0,070	0,000	0,070	2,131	2,019	0,070	0,001
15.05.2025	24,00	17,78	17,35	0,43	0,080	0,000	0,080	2,131	1,968	0,080	0,001
16.05.2025	24,00	37,11	33,80	3,31	12,470	10,780	1,690	4,334	4,079	1,690	0,119
17.05.2025	24,00	47,57	43,06	4,51	20,800	18,610	2,190	6,016	5,629	2,190	0,166
18.05.2025	24,00	48,04	43,52	4,52	21,080	18,300	2,780	5,914	5,517	2,780	0,190
19.05.2025	24,00	46,49	42,33	4,16	21,820	19,150	2,670	6,108	5,690	2,670	0,179
20.05.2025	24,00	46,56	42,35	4,21	21,850	19,080	2,770	6,149	5,751	2,770	0,183
Среднее	24,00	40,68	36,30	4,38	14,704	12,651	2,053	5,374	5,139	2,053	0,132
Итого	719,90				441,130	379,540	61,590			61,590	3,958

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.04.2025	28339,386	21842,271	334,112
20.05.2025	28780,516	22221,811	338,069

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru