

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.07.2025	24,00	45,41	42,28	3,13	20,600	18,450	2,150	6,394	6,057	2,150	0,132
22.07.2025	24,00	45,91	42,72	3,19	20,780	18,460	2,320	6,353	6,016	2,320	0,141
23.07.2025	24,00	46,78	43,56	3,22	22,120	20,200	1,920	6,445	6,088	1,920	0,134
24.07.2025	24,00	46,52	43,37	3,15	21,730	19,390	2,340	6,373	6,027	2,340	0,144
25.07.2025	21,30	46,51	43,21	3,30	18,460	16,270	2,190	5,976	5,629	2,190	0,132
26.07.2025	24,00	41,18	38,49	2,69	16,330	14,210	2,120	5,608	5,282	2,120	0,112
27.07.2025	24,00	46,31	43,09	3,22	21,120	18,290	2,830	6,261	5,925	2,830	0,159
28.07.2025	24,00	47,34	43,99	3,35	21,130	18,920	2,210	6,261	5,914	2,210	0,144
29.07.2025	24,00	47,60	44,23	3,37	21,090	18,960	2,130	6,353	6,006	2,130	0,142
30.07.2025	24,00	37,71	33,92	3,79	7,420	6,720	0,700	3,294	3,049	0,700	0,048
31.07.2025	24,00	28,14	26,40	1,74	0,240	0,070	0,170	1,407	1,224	0,170	0,004
01.08.2025	24,00	28,43	26,59	1,84	0,360	0,010	0,350	2,121	1,948	0,350	0,007
02.08.2025	24,00	29,14	26,50	2,64	0,531	0,050	0,481	2,080	1,907	0,481	0,010
03.08.2025	24,00	26,13	25,71	0,42	0,471	0,130	0,341	1,642	1,458	0,341	0,005
04.08.2025	24,00	27,27	25,91	1,36	0,510	0,020	0,490	2,427	2,264	0,490	0,009
05.08.2025	24,00	33,03	31,48	1,55	8,740	7,340	1,400	3,906	3,661	1,400	0,068
06.08.2025	24,00	48,96	45,45	3,51	21,910	19,660	2,250	6,577	6,200	2,250	0,154
07.08.2025	24,00	48,06	44,73	3,33	21,310	19,040	2,270	6,506	6,149	2,270	0,147
08.08.2025	24,00	47,46	44,23	3,23	20,860	19,180	1,680	6,547	6,200	1,680	0,123
09.08.2025	24,00	48,74	45,28	3,46	21,090	19,120	1,970	6,598	6,251	1,970	0,140
10.08.2025	24,00	47,86	44,50	3,36	21,010	18,880	2,130	6,496	6,139	2,130	0,141
11.08.2025	24,00	48,17	44,78	3,39	21,440	19,290	2,150	6,567	6,210	2,150	0,145
12.08.2025	24,00	47,76	44,45	3,31	21,330	19,270	2,060	6,598	6,241	2,060	0,139
13.08.2025	24,00	46,28	43,26	3,02	22,100	20,160	1,940	6,638	6,251	1,940	0,129
14.08.2025	24,00	43,55	40,83	2,72	20,810	18,610	2,200	6,547	6,169	2,200	0,123
15.08.2025	24,00	40,80	38,53	2,27	20,530	18,410	2,120	6,363	5,986	2,120	0,106
16.08.2025	24,00	39,35	37,28	2,07	20,510	14,850	5,660	6,414	5,955	5,660	0,196
17.08.2025	24,00	39,10	37,10	2,00	20,630	17,330	3,300	6,292	5,894	3,300	0,129
18.08.2025	24,00	39,77	37,71	2,06	21,320	18,980	2,340	6,445	6,078	2,340	0,108
19.08.2025	24,00	39,86	37,80	2,06	21,610	19,160	2,450	6,496	6,118	2,450	0,112
20.08.2025	24,00	38,61	36,73	1,88	20,680	18,340	2,340	6,363	5,996	2,340	0,100
Среднее	23,91	41,54	38,84	2,70	16,735	14,767	1,968	5,495	5,171	1,968	0,109
Итого	741,30				518,772	457,770	61,002			61,002	3,382

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.07.2025	29911,977	23221,000	346,414
20.08.2025	30430,749	23678,770	349,796

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru