

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.08.2025	20,38	38,63	35,59	3,04	13,551	11,930	1,621	5,547	5,221	1,621	0,079
22.08.2025	24,00	40,06	37,89	2,17	21,330	19,090	2,240	6,445	6,088	2,240	0,107
23.08.2025	24,00	40,23	38,03	2,20	21,110	19,030	2,080	6,496	6,139	2,080	0,104
24.08.2025	24,00	39,98	37,86	2,12	20,900	18,850	2,050	6,455	6,098	2,050	0,100
25.08.2025	24,00	39,87	37,66	2,21	21,410	19,450	1,960	6,638	6,251	1,960	0,100
26.08.2025	24,00	39,85	37,76	2,09	23,380	21,020	2,360	6,608	6,088	2,360	0,113
27.08.2025	24,00	40,77	38,68	2,09	25,050	22,590	2,460	6,547	6,047	2,460	0,122
28.08.2025	24,00	40,84	38,77	2,07	24,280	22,300	1,980	6,506	6,078	1,980	0,106
29.08.2025	24,00	41,08	39,01	2,07	24,420	22,190	2,230	6,485	6,067	2,230	0,114
30.08.2025	24,00	41,26	39,17	2,09	24,010	22,120	1,890	6,577	6,159	1,890	0,104
31.08.2025	24,00	41,17	39,14	2,03	24,220	21,830	2,390	6,383	5,976	2,390	0,117
01.09.2025	24,00	45,17	42,28	2,89	22,660	20,580	2,080	6,598	6,210	2,080	0,131
02.09.2025	24,00	47,49	44,15	3,34	21,140	19,440	1,700	6,567	6,210	1,700	0,126
03.09.2025	24,00	45,98	42,89	3,09	21,530	19,080	2,450	6,506	6,149	2,450	0,145
04.09.2025	24,00	44,07	40,60	3,47	17,330	15,740	1,590	5,965	5,639	1,590	0,103
05.09.2025	24,00	42,57	39,71	2,86	18,310	16,300	2,010	6,057	5,690	2,010	0,120
06.09.2025	24,00	40,22	38,00	2,22	20,870	18,700	2,170	6,485	6,098	2,170	0,107
07.09.2025	24,00	44,95	41,85	3,10	20,810	18,870	1,940	6,404	6,057	1,940	0,124
08.09.2025	24,00	46,34	43,04	3,30	21,550	19,230	2,320	6,587	6,230	2,320	0,146
09.09.2025	24,00	45,14	42,01	3,13	20,940	19,360	1,580	6,689	6,343	1,580	0,114
10.09.2025	24,00	44,29	41,29	3,00	21,300	19,240	2,060	6,618	6,261	2,060	0,126
11.09.2025	24,00	44,94	41,73	3,21	21,130	19,040	2,090	6,557	6,210	2,090	0,132
12.09.2025	24,00	45,01	42,09	2,92	24,220	21,960	2,260	6,485	6,067	2,260	0,141
13.09.2025	24,00	44,50	41,60	2,90	24,040	22,020	2,020	6,465	5,996	2,020	0,131
14.09.2025	24,00	43,95	41,12	2,83	23,910	21,960	1,950	6,394	5,853	1,950	0,127
15.09.2025	24,00	44,81	41,89	2,92	24,370	22,450	1,920	6,587	6,078	1,920	0,131
16.09.2025	24,00	44,96	42,04	2,92	24,660	22,330	2,330	6,577	6,149	2,330	0,144
17.09.2025	24,00	44,99	42,07	2,92	24,490	22,270	2,220	6,557	6,108	2,220	0,141
18.09.2025	24,00	43,19	40,47	2,72	23,830	22,030	1,800	6,485	6,057	1,800	0,118
19.09.2025	24,00	41,95	39,37	2,58	24,030	21,640	2,390	6,434	5,965	2,390	0,131
20.09.2025	24,00	43,16	40,33	2,83	24,100	21,670	2,430	6,373	5,874	2,430	0,140
Среднее	23,88	42,95	40,26	2,69	22,222	20,139	2,083	6,454	6,047	2,083	0,121
Итого	740,38				688,880	624,310	64,571			64,571	3,747

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.08.2025	30430,749	23678,770	349,796
20.09.2025	31119,629	24303,080	353,543

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru