

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
20.12.2024	24,00	41,75	37,96	3,79	15,070	13,550	1,520	5,211	4,935	1,520	0,110
21.12.2024	24,00	45,68	40,92	4,76	16,560	14,040	2,520	5,761	5,486	2,520	0,154
22.12.2024	24,00	41,76	37,90	3,86	16,130	14,080	2,050	5,670	5,374	2,050	0,118
23.12.2024	24,00	40,11	36,17	3,94	13,840	11,860	1,980	5,425	5,129	1,980	0,108
24.12.2024	24,00	43,50	39,26	4,24	15,960	13,520	2,440	5,843	5,578	2,440	0,138
25.12.2024	24,00	36,85	33,83	3,02	11,600	9,870	1,730	4,507	4,436	1,730	0,090
26.12.2024	24,00	40,66	37,13	3,53	16,880	14,930	1,950	5,721	5,404	1,950	0,111
27.12.2024	24,00	42,10	38,69	3,41	18,980	17,090	1,890	5,608	5,262	1,890	0,118
28.12.2024	24,00	40,07	36,83	3,24	17,111	15,310	1,801	5,252	4,864	1,801	0,108
29.12.2024	24,00	46,66	42,21	4,45	18,920	17,020	1,900	5,547	5,211	1,900	0,144
30.12.2024	24,00	47,05	42,72	4,33	20,040	16,610	3,430	5,680	5,354	3,430	0,196
31.12.2024	24,00	47,56	43,11	4,45	19,840	16,130	3,710	5,527	5,201	3,710	0,207
01.01.2025	24,00	46,89	42,47	4,42	19,130	16,580	2,550	5,792	5,476	2,550	0,165
02.01.2025	24,00	47,21	42,72	4,49	18,590	16,730	1,860	5,731	5,425	1,860	0,142
03.01.2025	24,00	47,09	42,68	4,41	18,710	16,270	2,440	5,629	5,313	2,440	0,160
04.01.2025	24,00	43,27	39,64	3,63	18,830	15,680	3,150	5,588	5,272	3,150	0,157
05.01.2025	24,00	44,62	40,27	4,35	16,830	14,580	2,250	5,160	4,823	2,250	0,144
06.01.2025	24,00	50,09	44,92	5,17	18,480	16,370	2,110	5,547	5,231	2,110	0,165
07.01.2025	24,00	47,36	42,81	4,55	18,530	16,170	2,360	5,619	5,313	2,360	0,160
08.01.2025	24,00	47,73	43,13	4,60	18,540	16,040	2,500	5,466	5,160	2,500	0,166
09.01.2025	24,00	48,81	44,15	4,66	19,310	16,840	2,470	5,517	5,201	2,470	0,173
10.01.2025	24,00	47,65	43,05	4,60	18,100	16,280	1,820	5,425	5,119	1,820	0,141
11.01.2025	24,00	48,34	43,57	4,77	18,040	16,140	1,900	5,455	5,150	1,900	0,148
12.01.2025	24,00	46,32	41,83	4,49	17,480	15,330	2,150	5,180	4,864	2,150	0,145
13.01.2025	24,00	44,78	40,59	4,19	17,390	15,090	2,300	5,425	5,129	2,300	0,141
14.01.2025	24,00	44,84	40,57	4,27	17,750	15,350	2,400	5,445	5,150	2,400	0,147
15.01.2025	24,00	44,17	39,52	4,65	15,870	13,860	2,010	5,252	4,956	2,010	0,129
16.01.2025	24,00	46,44	41,58	4,86	17,070	15,360	1,710	5,374	5,078	1,710	0,134
17.01.2025	24,00	46,08	41,20	4,88	16,710	14,860	1,850	5,323	5,027	1,850	0,137
18.01.2025	24,00	43,75	39,42	4,33	17,290	14,900	2,390	5,364	5,068	2,390	0,144
19.01.2025	24,00	43,61	39,16	4,45	16,730	14,360	2,370	5,221	4,895	2,370	0,141
Среднее	24,00	44,93	40,65	4,28	17,429	15,187	2,242	5,460	5,157	2,242	0,143
Итого	744,00				540,311	470,800	69,511			69,511	4,438

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
20.12.2024	26286,610	20053,741	316,877
19.01.2025	26826,921	20524,541	321,315

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru