

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	69,16	45,40	23,76	23,736	24,119	-0,383	4,528	2,845	0,564	0,573
21.12.2024 23	24,00	68,16	45,27	22,89	23,788	24,180	-0,392	4,721	3,018	0,545	0,553
22.12.2024 23	24,00	63,93	43,32	20,61	23,384	23,774	-0,390	5,201	3,549	0,482	0,490
23.12.2024 23	24,00	64,19	43,36	20,83	23,166	23,536	-0,371	5,476	3,855	0,483	0,490
24.12.2024 23	24,00	64,68	43,89	20,79	23,277	23,690	-0,413	5,884	4,242	0,484	0,493
25.12.2024 23	24,00	64,43	43,87	20,56	23,359	23,769	-0,410	5,874	4,211	0,480	0,489
26.12.2024 23	24,00	63,30	43,21	20,09	23,393	23,786	-0,393	6,108	4,426	0,470	0,478
27.12.2024 23	24,00	65,31	44,05	21,26	23,348	23,768	-0,420	5,976	4,303	0,496	0,505
28.12.2024 23	24,00	63,92	42,86	21,06	23,008	23,451	-0,443	5,568	3,936	0,485	0,494
29.12.2024 23	24,00	68,32	44,49	23,83	22,368	22,802	-0,434	5,568	3,946	0,533	0,543
30.12.2024 23	24,00	69,15	44,34	24,81	21,340	21,754	-0,414	5,557	3,946	0,530	0,540
31.12.2024 23	24,00	69,14	44,33	24,81	21,369	21,773	-0,404	5,527	3,895	0,530	0,540
01.01.2025 23	24,00	67,81	43,92	23,89	21,454	21,857	-0,402	5,741	4,109	0,513	0,522
02.01.2025 23	24,00	68,65	44,66	23,99	21,522	21,939	-0,417	5,445	3,793	0,516	0,526
03.01.2025 23	24,00	67,82	44,51	23,31	21,562	21,970	-0,408	5,374	3,722	0,503	0,512
04.01.2025 23	24,00	66,48	44,07	22,41	21,558	21,974	-0,416	5,415	3,753	0,483	0,493
05.01.2025 23	24,00	72,07	45,95	26,12	21,537	21,936	-0,399	5,201	3,549	0,563	0,573
06.01.2025 23	24,00	74,25	47,05	27,20	21,556	21,956	-0,399	5,649	4,007	0,587	0,597
07.01.2025 23	24,00	68,33	44,57	23,76	21,644	22,039	-0,395	5,710	4,058	0,514	0,524
08.01.2025 23	24,00	68,56	44,75	23,81	21,670	22,077	-0,407	5,608	3,946	0,516	0,526
09.01.2025 23	24,00	68,96	45,17	23,79	21,939	22,340	-0,401	5,629	3,916	0,522	0,532
10.01.2025 23	24,00	68,37	44,89	23,48	21,780	22,164	-0,384	5,425	3,732	0,512	0,520
11.01.2025 23	24,00	68,63	45,28	23,35	21,855	22,240	-0,385	5,211	3,508	0,511	0,519
12.01.2025 23	24,00	68,16	44,82	23,34	21,714	22,106	-0,391	5,731	4,140	0,507	0,516
13.01.2025 23	24,00	66,86	44,55	22,31	22,122	22,515	-0,393	6,445	4,813	0,494	0,503
14.01.2025 23	24,00	67,71	43,80	23,91	21,054	21,432	-0,378	5,986	4,507	0,503	0,512
15.01.2025 23	23,83	65,09	41,95	23,14	18,634	18,990	-0,355	5,547	4,252	0,459	0,468
16.01.2025 23	24,00	68,89	43,73	25,16	20,580	20,957	-0,377	5,914	4,497	0,518	0,527
17.01.2025 23	23,85	68,23	43,11	25,12	20,068	20,437	-0,369	5,843	4,466	0,505	0,514
18.01.2025 23	24,00	65,47	41,81	23,66	20,032	20,389	-0,357	6,078	4,731	0,474	0,482
19.01.2025 23	24,00	65,79	42,52	23,27	21,311	21,700	-0,390	6,047	4,701	0,496	0,506
Среднее	23,99	67,41	44,18	23,24	21,907	22,304	-0,396	5,612	4,012	0,509	0,518
Итого	743,68				679,128	691,417	-12,289			15,776	16,061

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	25107,116	26010,688	502,355
19.01.2025	25786,244	26702,105	518,131

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru