

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МУП "ЖКХ г. Туапсе" Городская баня
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 35-37

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1413854

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	67,06	50,44	16,62	33,596	33,595	0,001	0,600	0,500	0,558	0,558
23.03.2025 23	24,00	67,31	50,69	16,62	33,761	33,747	0,014	0,600	0,500	0,561	0,561
24.03.2025 23	24,00	68,00	54,02	13,98	34,320	34,331	-0,011	0,600	0,500	0,479	0,480
25.03.2025 23	24,00	67,97	55,53	12,44	34,445	34,472	-0,027	0,600	0,500	0,429	0,429
26.03.2025 23	24,00	66,24	54,47	11,77	34,362	34,388	-0,026	0,600	0,500	0,405	0,405
27.03.2025 23	24,00	67,68	53,84	13,84	35,552	35,562	-0,010	0,600	0,500	0,493	0,492
28.03.2025 23	24,00	67,21	53,28	13,93	37,127	37,118	0,009	0,600	0,500	0,517	0,517
29.03.2025 23	24,00	48,53	41,71	6,82	14,805	14,844	-0,039	0,600	0,500	0,219	0,101
30.03.2025 23	24,00	26,44	21,80	4,64	2,036	2,100	-0,064	0,600	0,500	0,009	0,010
31.03.2025 23	24,00	50,43	41,19	9,24	24,244	24,246	-0,002	0,600	0,500	0,287	0,224
01.04.2025 23	24,00	67,38	56,14	11,24	36,930	36,930	0,000	0,600	0,500	0,416	0,415
02.04.2025 23	24,00	47,11	39,78	7,33	17,228	17,256	-0,028	0,600	0,500	0,177	0,126
03.04.2025 23	24,00	64,90	51,84	13,06	36,826	36,790	0,036	0,600	0,500	0,482	0,480
04.04.2025 23	24,00	66,57	51,80	14,77	36,412	36,370	0,042	0,600	0,500	0,538	0,537
05.04.2025 23	24,00	67,11	52,07	15,04	36,179	36,143	0,036	0,600	0,500	0,544	0,544
06.04.2025 23	24,00	66,34	51,72	14,62	36,138	36,099	0,039	0,600	0,500	0,528	0,528
07.04.2025 23	24,00	53,27	44,86	8,41	22,350	22,344	0,006	0,600	0,500	0,279	0,188
08.04.2025 23	24,00	65,78	54,15	11,63	35,962	35,935	0,027	0,600	0,500	0,418	0,418
09.04.2025 23	24,00	70,71	57,19	13,52	35,091	35,072	0,019	0,600	0,500	0,475	0,474
10.04.2025 23	24,00	70,22	54,34	15,88	34,506	34,481	0,025	0,600	0,500	0,548	0,548
11.04.2025 23	24,00	67,64	51,38	16,26	35,545	35,510	0,035	0,600	0,500	0,576	0,577
12.04.2025 23	24,00	66,66	50,22	16,44	34,871	34,837	0,034	0,600	0,500	0,573	0,573
13.04.2025 23	24,00	67,65	51,37	16,28	35,205	35,190	0,015	0,600	0,500	0,572	0,573
14.04.2025 23	24,00	67,20	62,18	5,02	35,033	35,066	-0,033	0,600	0,500	0,163	0,176
15.04.2025 23	24,00	47,41	46,56	0,85	15,913	15,975	-0,062	0,600	0,500	0,000	0,014
16.04.2025 23	24,00	21,51	21,14	0,37	3,133	3,243	-0,110	0,600	0,500	0,000	0,001
17.04.2025 23	24,00	19,97	19,71	0,26	3,734	3,870	-0,136	0,600	0,500	0,000	0,001
Среднее	24,00	59,05	47,90	11,14	28,715	28,723	-0,008	0,600	0,500	0,379	0,369
Итого	648,00				775,304	775,514	-0,210			10,246	9,950

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
21.03.2025 23	43313,119	43980,271	484,745
17.04.2025 23	44088,423	44755,785	494,991

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Метка времени:

19.04.2025 10:00

Страница 1 из 1