

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: МУП "ЖКХ г. Туапсе" Городская баня

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 35-37

Номер прибора: 1413854

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.04.2025 23	24,00	50,27	47,58	2,69	30,685	30,154	0,531	4,589	4,079	0,531	0,099
22.04.2025 23	24,00	51,61	49,05	2,56	30,406	29,889	0,517	4,589	4,079	0,517	0,095
23.04.2025 23	24,00	51,68	49,02	2,66	30,603	29,988	0,615	4,589	4,079	0,615	0,102
24.04.2025 23	24,00	55,13	52,41	2,72	42,098	28,535	13,563	4,589	4,079	13,563	0,695
25.04.2025 23	24,00	50,61	48,18	2,43	48,228	27,915	20,313	4,589	4,079	20,313	0,998
26.04.2025 23	24,00	53,87	51,37	2,50	52,014	27,449	24,565	4,589	4,079	24,565	1,217
27.04.2025 23	24,00	52,47	49,81	2,66	56,434	26,692	29,742	4,589	4,079	29,742	1,427
28.04.2025 23	24,00	50,42	47,47	2,95	30,958	30,413	0,545	4,589	4,079	0,545	0,108
29.04.2025 23	24,00	50,58	47,88	2,70	31,191	30,658	0,533	4,589	4,079	0,533	0,101
30.04.2025 23	24,00	50,80	48,11	2,69	31,332	30,487	0,845	4,589	4,079	0,845	0,114
01.05.2025 23	24,00	51,89	49,20	2,69	31,010	30,487	0,523	4,589	4,079	0,523	0,100
02.05.2025 23	24,00	51,87	49,32	2,55	30,908	30,395	0,513	4,589	4,079	0,513	0,095
03.05.2025 23	24,00	51,58	49,23	2,35	53,301	27,318	25,983	4,589	4,079	25,983	1,249
04.05.2025 23	24,00	52,66	50,25	2,41	63,710	25,101	38,609	4,589	4,079	38,609	1,820
05.05.2025 23	24,00	52,52	49,89	2,63	30,475	29,972	0,503	4,589	4,079	0,503	0,097
06.05.2025 23	24,00	53,50	50,85	2,65	30,202	29,723	0,479	4,589	4,079	0,479	0,095
07.05.2025 23	24,00	52,96	50,37	2,59	30,131	29,606	0,525	4,589	4,079	0,525	0,095
08.05.2025 23	24,00	53,58	50,75	2,83	29,122	28,630	0,492	4,589	4,079	0,492	0,098
09.05.2025 23	24,00	52,66	49,93	2,73	28,275	27,789	0,486	4,589	4,079	0,486	0,092
10.05.2025 23	24,00	52,62	49,75	2,87	45,889	22,423	23,466	4,589	4,079	23,466	1,141
11.05.2025 23	24,00	52,35	49,48	2,87	51,779	20,771	31,008	4,589	4,079	31,008	1,484
12.05.2025 23	24,00	52,24	49,13	3,11	25,896	25,440	0,456	4,589	4,079	0,456	0,094
13.05.2025 23	24,00	51,14	48,55	2,59	32,126	30,962	1,164	4,589	4,079	1,164	0,126
14.05.2025 23	24,00	50,88	48,63	2,25	35,918	35,299	0,619	4,589	4,079	0,619	0,101
15.05.2025 23	24,00	51,41	49,40	2,01	55,445	32,961	22,484	4,589	4,079	22,484	1,085
16.05.2025 23	24,00	51,72	49,53	2,19	47,200	30,353	16,847	4,589	4,079	16,847	0,836
17.05.2025 23	24,00	52,66	50,57	2,09	49,314	27,517	21,797	4,589	4,079	21,797	1,047
18.05.2025 23	24,00	53,27	51,08	2,19	58,175	26,310	31,865	4,589	4,079	31,865	1,509
19.05.2025 23	24,00	51,27	48,80	2,47	30,591	30,064	0,527	4,589	4,079	0,527	0,092
20.05.2025 23	24,00	51,32	48,71	2,61	30,608	30,077	0,531	4,589	4,079	0,531	0,097
Среднее	24,00	52,05	49,48	2,57	39,134	28,779	10,355	4,589	4,079	10,355	0,544
Итого	720,00				1174,024	863,378	310,646			310,646	16,309

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.04.2025 23	119404,794	90908,851	725,088
20.05.2025 23	120578,818	91772,229	741,397

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1