

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: МУП "ЖКХ г. Туапсе" Городская баня

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 35-37

Номер прибора: 1413854

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.08.2025 23	18,92	40,96	40,15	0,81	29,005	16,500	12,505	4,589	4,078	12,505	0,441
22.08.2025 23	24,00	41,22	40,32	0,90	44,247	26,971	17,276	4,589	4,079	17,276	0,555
23.08.2025 23	24,00	41,40	40,57	0,83	46,698	26,658	20,040	4,589	4,079	20,040	0,647
24.08.2025 23	24,00	41,10	40,22	0,88	53,709	25,232	28,477	4,589	4,079	28,477	0,891
25.08.2025 23	24,00	41,17	40,09	1,08	29,510	28,964	0,546	4,589	4,079	0,546	0,048
26.08.2025 23	24,00	41,01	40,00	1,01	31,781	31,130	0,651	4,589	4,079	0,651	0,051
27.08.2025 23	24,00	41,90	40,95	0,95	33,739	33,107	0,632	4,589	4,079	0,632	0,051
28.08.2025 23	24,00	41,88	41,11	0,77	45,993	31,510	14,483	4,589	4,079	14,483	0,476
29.08.2025 23	24,00	42,13	41,36	0,77	47,231	31,644	15,587	4,589	4,079	15,587	0,515
30.08.2025 23	24,00	42,29	41,57	0,72	51,391	31,349	20,042	4,589	4,079	20,042	0,665
31.08.2025 23	24,00	42,23	41,52	0,71	56,358	30,565	25,793	4,589	4,079	25,793	0,840
01.09.2025 23	24,00	47,00	45,66	1,34	31,329	30,771	0,558	4,589	4,079	0,558	0,060
02.09.2025 23	24,00	49,53	47,95	1,58	29,364	28,874	0,490	4,589	4,079	0,490	0,064
03.09.2025 23	24,00	47,81	46,30	1,51	29,467	28,951	0,516	4,589	4,079	0,516	0,062
04.09.2025 23	24,00	45,70	44,78	0,92	36,845	22,682	14,163	4,589	4,079	14,163	0,548
05.09.2025 23	24,00	44,25	43,08	1,17	38,862	23,668	15,194	4,589	4,079	15,194	0,609
06.09.2025 23	24,00	41,53	40,63	0,90	49,472	27,285	22,187	4,589	4,079	22,187	0,747
07.09.2025 23	24,00	46,98	45,37	1,61	52,278	26,424	25,854	4,589	4,079	25,854	0,972
08.09.2025 23	24,00	48,36	46,71	1,65	30,157	29,589	0,568	4,589	4,079	0,568	0,070
09.09.2025 23	24,00	47,21	45,51	1,70	30,037	29,401	0,636	4,589	4,079	0,636	0,072
10.09.2025 23	24,00	46,70	45,08	1,62	30,242	29,630	0,612	4,589	4,079	0,612	0,069
11.09.2025 23	24,00	47,25	45,62	1,63	38,236	28,600	9,636	4,589	4,079	9,636	0,404
12.09.2025 23	24,00	46,97	45,56	1,41	47,752	31,879	15,873	4,589	4,079	15,873	0,630
13.09.2025 23	24,00	46,48	45,01	1,47	51,546	31,533	20,013	4,589	4,079	20,013	0,770
14.09.2025 23	24,00	45,84	44,40	1,44	56,754	30,599	26,155	4,589	4,079	26,155	0,975
15.09.2025 23	24,00	46,64	45,19	1,45	34,279	33,597	0,682	4,589	4,079	0,682	0,073
16.09.2025 23	24,00	46,83	45,31	1,52	34,418	33,738	0,680	4,589	4,079	0,680	0,075
17.09.2025 23	24,00	46,83	45,38	1,45	34,344	33,657	0,687	4,589	4,079	0,687	0,073
18.09.2025 23	24,00	44,98	43,59	1,39	48,655	31,814	16,841	4,589	4,079	16,841	0,627
19.09.2025 23	24,00	44,36	42,93	1,43	50,408	31,531	18,877	4,589	4,079	18,877	0,687
20.09.2025 23	24,00	45,25	43,82	1,43	54,063	30,949	23,114	4,589	4,079	23,114	0,849
Среднее	23,84	44,64	43,41	1,23	41,231	29,316	11,915	4,589	4,079	11,915	0,439
Итого	738,92				1278,170	908,802	369,368			369,368	13,614

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.08.2025 23	123104,257	93539,463	772,561
20.09.2025 23	124382,427	94448,265	786,176

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1