

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 9

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 12368

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,75	44,66	10,09	87,690	85,055	2,634	0,588	0,539	0,879	0,858
23.03.2025 23	24,00	54,71	42,85	11,86	87,224	84,551	2,673	0,588	0,539	1,032	1,003
24.03.2025 23	24,00	55,32	43,47	11,85	87,622	85,031	2,591	0,588	0,539	1,038	1,007
25.03.2025 23	24,00	55,56	43,74	11,82	87,957	85,280	2,677	0,588	0,539	1,035	1,008
26.03.2025 23	24,00	54,67	42,35	12,31	88,087	85,457	2,630	0,588	0,539	1,085	1,052
27.03.2025 23	24,00	55,72	43,17	12,55	88,976	86,366	2,610	0,588	0,539	1,113	1,084
28.03.2025 23	24,00	54,13	42,64	11,49	51,268	50,180	1,088	0,588	0,539	0,630	0,577
29.03.2025 23	24,00	24,87	23,98	0,89	1,262	1,708	-0,446	0,588	0,539	0,000	0,002
30.03.2025 23	24,00	21,84	22,09	-0,26	0,500	1,049	-0,549	0,588	0,539	-0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	56,45	42,85	13,59	55,647	54,265	1,383	0,588	0,539	0,753	0,738
01.04.2025 23	24,00	57,99	44,31	13,68	88,580	86,009	2,571	0,588	0,539	1,210	1,177
02.04.2025 23	24,00	55,28	42,60	12,68	37,514	37,042	0,472	0,588	0,539	0,470	0,470
03.04.2025 23	24,00	56,94	43,78	13,16	91,172	88,556	2,616	0,588	0,539	1,191	1,166
04.04.2025 23	24,00	58,45	44,73	13,72	90,795	88,206	2,589	0,588	0,539	1,242	1,210
05.04.2025 23	24,00	58,76	44,81	13,95	90,158	87,592	2,565	0,588	0,539	1,256	1,222
06.04.2025 23	24,00	57,92	44,11	13,81	89,584	87,022	2,562	0,588	0,539	1,237	1,202
07.04.2025 23	24,00	56,18	43,53	12,65	57,700	56,344	1,356	0,588	0,539	0,772	0,713
08.04.2025 23	24,00	57,14	43,51	13,63	89,386	86,732	2,654	0,588	0,539	1,218	1,182
09.04.2025 23	24,00	60,26	44,76	15,51	88,735	86,097	2,638	0,588	0,539	1,369	1,335
10.04.2025 23	24,00	60,07	44,60	15,47	88,067	85,444	2,623	0,588	0,539	1,363	1,322
11.04.2025 23	24,00	57,66	43,16	14,50	87,947	85,276	2,671	0,588	0,539	1,274	1,237
12.04.2025 23	24,00	56,77	42,40	14,37	87,431	84,723	2,708	0,588	0,539	1,252	1,217
13.04.2025 23	24,00	57,44	42,75	14,69	87,205	84,515	2,690	0,588	0,539	1,278	1,242
14.04.2025 23	24,00	57,60	43,13	14,48	88,231	85,557	2,675	0,588	0,539	1,275	1,239
15.04.2025 23	24,00	54,07	41,95	12,12	36,394	35,432	0,962	0,588	0,539	0,497	0,430
16.04.2025 23	24,00	20,09	19,75	0,34	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,56	19,23	0,33	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	51,49	40,18	11,31	67,968	66,055	1,913	0,588	0,539	0,906	0,877
Итого	648,00				1835,130	1783,486	51,644			24,472	23,690

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	43738,327	39923,409	646,390
20.04.2025	45573,457	41706,895	670,861

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru