

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 9

Номер прибора: 12368

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	19,61	19,23	0,38	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	19,62	19,40	0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	19,84	19,83	0,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	20,04	19,84	0,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	19,73	19,25	0,49	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	19,82	19,56	0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	19,99	19,52	0,47	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	19,13	37,40	-18,27	0,002	4,569	-4,566	6,000	5,500	-0,000	-0,083
30.10.2024 23	24,00	43,80	35,77	8,03	23,324	31,446	-8,122	6,000	5,500	0,229	0,252
31.10.2024 23	24,00	45,69	40,21	5,48	86,322	84,225	2,097	6,000	5,500	0,488	0,462
01.11.2024 23	24,00	45,94	42,52	3,42	80,261	78,268	1,993	6,000	5,500	0,274	0,268
02.11.2024 23	24,00	46,31	38,30	8,01	78,625	76,953	1,672	6,000	5,500	0,625	0,617
03.11.2024 23	24,00	44,60	37,52	7,08	77,836	75,779	2,057	6,000	5,500	0,540	0,537
04.11.2024 23	24,00	43,52	35,27	8,25	59,177	58,427	0,750	6,000	5,500	0,571	0,482
05.11.2024 23	24,00	55,56	42,50	13,06	51,469	51,082	0,388	6,000	5,500	0,710	0,667
06.11.2024 23	24,00	58,89	44,78	14,11	89,972	87,419	2,553	6,000	5,500	1,266	1,233
07.11.2024 23	24,00	57,75	43,92	13,83	88,781	86,373	2,408	6,000	5,500	1,227	1,194
08.11.2024 23	24,00	58,12	45,70	12,42	85,272	83,334	1,938	6,000	5,500	1,066	1,035
09.11.2024 23	24,00	57,04	43,12	13,92	89,099	86,680	2,420	6,000	5,500	1,233	1,206
10.11.2024 23	24,00	57,76	43,59	14,17	88,959	86,564	2,395	6,000	5,500	1,258	1,227
11.11.2024 23	24,00	58,28	43,97	14,31	89,181	86,793	2,388	6,000	5,500	1,274	1,242
12.11.2024 23	24,00	57,28	43,41	13,86	89,455	87,063	2,391	6,000	5,500	1,238	1,207
13.11.2024 23	24,00	57,29	43,49	13,80	89,545	87,152	2,394	6,000	5,500	1,233	1,202
14.11.2024 23	24,00	57,75	44,62	13,13	68,090	66,604	1,485	6,000	5,500	0,938	0,875
15.11.2024 23	24,00	57,75	43,80	13,95	89,353	86,920	2,434	6,000	5,500	1,244	1,212
16.11.2024 23	24,00	56,29	42,83	13,46	89,203	86,761	2,442	6,000	5,500	1,199	1,168
17.11.2024 23	24,00	56,79	42,89	13,89	89,123	86,672	2,451	6,000	5,500	1,236	1,204
18.11.2024 23	24,00	56,44	42,59	13,85	89,059	86,602	2,457	6,000	5,500	1,231	1,199
19.11.2024 23	24,00	57,24	43,24	14,00	89,190	86,755	2,435	6,000	5,500	1,247	1,215
20.11.2024 23	24,00	54,36	41,67	12,69	88,889	86,439	2,450	6,000	5,500	1,130	1,097
21.11.2024 23	24,00	54,95	42,43	12,52	68,909	67,229	1,680	6,000	5,500	0,930	0,842
Среднее	24,00	45,07	36,84	8,23	59,326	58,262	1,064	6,000	5,500	0,722	0,695
Итого	744,00				1839,095	1806,108	32,988			22,387	21,559

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	32058,330	28555,956	475,395
21.11.2024	33897,426	30362,063	497,783

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru