

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 1

Номер прибора: 1800409

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,24	45,01	11,23	94,197	93,639	0,558	0,547	0,448	1,058	1,051
23.03.2025 23	24,00	56,24	44,60	11,64	94,181	93,500	0,681	0,562	0,473	1,094	1,086
24.03.2025 23	24,00	56,75	44,00	12,75	83,912	83,427	0,485	0,547	0,421	1,062	1,056
25.03.2025 23	24,00	56,82	41,64	15,18	62,417	62,247	0,170	0,544	0,354	0,947	0,944
26.03.2025 23	24,00	55,76	40,01	15,75	53,077	52,910	0,167	0,569	0,353	0,833	0,831
27.03.2025 23	24,00	52,17	35,48	16,69	27,985	27,880	0,105	0,586	0,330	0,496	0,494
28.03.2025 23	24,00	40,21	28,85	11,36	11,663	11,576	0,087	0,443	0,268	0,227	0,226
29.03.2025 23	24,00	26,09	23,28	2,81	6,750	6,818	-0,068	0,251	0,223	0,022	0,022
30.03.2025 23	24,00	26,33	23,27	3,06	6,109	6,231	-0,122	0,287	0,246	0,025	0,025
31.03.2025 23	24,00	45,85	32,16	13,69	36,497	36,242	0,255	0,462	0,272	0,521	0,518
01.04.2025 23	24,00	58,31	35,31	23,00	28,479	28,307	0,172	0,547	0,252	0,640	0,636
02.04.2025 23	24,00	38,88	28,32	10,56	16,067	15,877	0,190	0,389	0,228	0,207	0,204
03.04.2025 23	24,00	56,60	36,23	20,37	37,081	36,849	0,232	0,573	0,262	0,627	0,624
04.04.2025 23	24,00	58,65	36,12	22,53	25,835	25,707	0,128	0,574	0,252	0,580	0,577
05.04.2025 23	24,00	59,24	36,87	22,37	28,779	28,692	0,087	0,567	0,267	0,642	0,641
06.04.2025 23	24,00	58,52	37,12	21,40	30,560	30,516	0,044	0,561	0,284	0,651	0,650
07.04.2025 23	24,00	50,44	40,11	10,33	30,035	30,670	-0,635	0,435	0,224	0,305	0,296
08.04.2025 23	24,00	57,84	39,43	18,41	33,721	33,540	0,181	0,545	0,270	0,616	0,613
09.04.2025 23	24,00	61,65	43,82	17,83	56,340	56,043	0,297	0,580	0,324	1,006	1,001
10.04.2025 23	24,00	61,35	43,17	18,18	54,896	54,784	0,112	0,568	0,363	0,996	0,994
11.04.2025 23	24,00	58,99	43,29	15,70	63,191	63,007	0,184	0,567	0,355	0,990	0,988
12.04.2025 23	24,00	58,36	45,18	13,18	83,971	83,630	0,341	0,557	0,439	1,106	1,101
13.04.2025 23	24,00	59,06	46,03	13,03	87,690	87,310	0,380	0,550	0,432	1,142	1,137
14.04.2025 23	24,00	58,75	41,90	16,85	55,718	55,525	0,193	0,574	0,407	0,868	0,865
15.04.2025 23	24,00	35,97	28,86	7,11	14,124	14,074	0,050	0,336	0,241	0,261	0,260
16.04.2025 23	24,00	19,01	17,11	1,90	0,000	0,000	0,000	0,186	0,156	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,33	16,60	1,73	0,000	0,000	0,000	0,198	0,169	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,72	36,07	13,65	41,603	41,444	0,158	0,485	0,308	0,627	0,624
Итого	648,00				1123,275	1119,001	4,274			16,922	16,841

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	31405,103	31121,387	449,489	445,530
17.04.2025 23	32528,378	32240,388	466,411	462,371

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru