

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2

Номер прибора: 1801329

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	65,28	65,07	0,21	133,256	132,402	0,854	5,324	4,499	0,026	0,051
19.02.2025 23	24,00	64,63	90,00	-25,37	132,420	129,604	2,816	5,327	4,509	-3,362	-3,291
20.02.2025 23	24,00	66,52	90,00	-23,48	130,675	127,962	2,713	5,139	4,340	-3,070	-3,006
21.02.2025 23	24,00	66,24	90,00	-23,76	128,859	126,149	2,710	4,978	4,187	-3,067	-3,002
22.02.2025 23	24,00	67,82	90,00	-22,18	130,209	127,539	2,670	5,546	4,746	-2,891	-2,832
23.02.2025 23	24,00	67,88	90,00	-22,12	129,432	126,778	2,654	5,538	4,746	-2,866	-2,807
24.02.2025 23	24,00	67,34	90,00	-22,66	129,021	126,364	2,657	5,435	4,648	-2,926	-2,865
25.02.2025 23	24,00	65,90	90,00	-24,10	128,733	126,022	2,711	5,397	4,613	-3,105	-3,040
26.02.2025 23	24,00	69,27	90,00	-20,73	128,263	125,699	2,564	4,995	4,203	-2,662	-2,609
27.02.2025 23	24,00	66,82	90,00	-23,18	128,737	126,069	2,668	5,376	4,585	-2,986	-2,924
28.02.2025 23	24,00	65,26	90,00	-24,74	127,611	124,914	2,697	5,377	4,588	-3,159	-3,092
01.03.2025 23	24,00	65,45	90,00	-24,55	127,853	125,170	2,683	5,358	4,562	-3,143	-3,076
02.03.2025 23	24,00	62,16	90,00	-27,84	129,148	126,273	2,875	5,303	4,504	-3,601	-3,520
03.03.2025 23	24,00	58,75	90,00	-31,25	128,615	125,451	3,164	5,253	4,447	-4,021	-3,922
04.03.2025 23	24,00	58,64	90,00	-31,36	128,564	124,741	3,823	5,245	4,444	-4,033	-3,913
05.03.2025 23	24,00	58,30	64,42	-6,12	131,301	129,688	1,613	5,228	4,403	-0,763	-0,723
06.03.2025 23	24,00	56,89	46,66	10,23	118,406	117,670	0,736	5,249	4,274	1,210	1,203
07.03.2025 23	24,00	56,29	44,66	11,63	94,314	93,710	0,604	5,386	4,154	1,085	1,078
08.03.2025 23	24,00	56,88	43,25	13,63	75,650	75,297	0,353	5,653	4,135	1,014	1,008
09.03.2025 23	24,00	57,02	40,11	16,91	50,227	49,639	0,588	5,849	3,932	0,821	0,812
10.03.2025 23	24,00	56,36	39,37	16,99	46,648	46,080	0,568	5,925	3,942	0,781	0,771
11.03.2025 23	24,00	55,94	40,79	15,15	56,816	56,214	0,602	5,808	3,983	0,860	0,851
12.03.2025 23	24,00	55,21	36,47	18,74	34,061	33,598	0,463	5,991	3,841	0,622	0,614
13.03.2025 23	24,00	42,64	38,96	3,68	40,407	40,360	0,047	4,648	3,731	0,223	0,216
14.03.2025 23	24,00	40,46	37,24	3,22	35,415	35,546	-0,131	4,609	3,756	0,164	0,160
15.03.2025 23	24,00	40,41	36,34	4,07	32,400	32,473	-0,073	5,329	4,314	0,159	0,156
16.03.2025 23	24,00	31,96	30,07	1,89	2,025	1,406	0,619	0,242	0,229	0,021	0,013
17.03.2025 23	24,00	23,81	19,63	4,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000
18.03.2025 23	24,00	28,90	24,77	4,13	9,888	9,472	0,416	1,633	1,049	0,147	0,141
19.03.2025 23	24,00	53,67	37,49	16,18	35,077	33,787	1,290	5,061	3,326	0,582	0,568
20.03.2025 23	24,00	57,64	37,27	20,37	32,106	31,533	0,573	5,643	3,715	0,654	0,642
21.03.2025 23	24,00	56,32	39,56	16,76	48,642	48,015	0,627	5,210	3,696	0,824	0,813
Среднее	24,00	56,46	61,94	-5,48	87,024	85,488	1,536	4,908	3,878	-1,139	-1,110
Итого	768,00				2784,779	2735,625	49,154			-36,462	-35,525

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
17.02.2025 23	32352,305	32275,877	430,841	429,826
21.03.2025 23	35137,084	35011,502	394,378	394,301

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 06.03.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2

Номер прибора: 1801329

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
06.03.2025 23	24,00	56,89	46,66	10,23	118,406	117,670	0,736	5,249	4,274	1,210	1,203
07.03.2025 23	24,00	56,29	44,66	11,63	94,314	93,710	0,604	5,386	4,154	1,085	1,078
08.03.2025 23	24,00	56,88	43,25	13,63	75,650	75,297	0,353	5,653	4,135	1,014	1,008
09.03.2025 23	24,00	57,02	40,11	16,91	50,227	49,639	0,588	5,849	3,932	0,821	0,812
10.03.2025 23	24,00	56,36	39,37	16,99	46,648	46,080	0,568	5,925	3,942	0,781	0,771
11.03.2025 23	24,00	55,94	40,79	15,15	56,816	56,214	0,602	5,808	3,983	0,860	0,851
12.03.2025 23	24,00	55,21	36,47	18,74	34,061	33,598	0,463	5,991	3,841	0,622	0,614
13.03.2025 23	24,00	42,64	38,96	3,68	40,407	40,360	0,047	4,648	3,731	0,223	0,216
14.03.2025 23	24,00	40,46	37,24	3,22	35,415	35,546	-0,131	4,609	3,756	0,164	0,160
15.03.2025 23	24,00	40,41	36,34	4,07	32,400	32,473	-0,073	5,329	4,314	0,159	0,156
16.03.2025 23	24,00	31,96	30,07	1,89	2,025	1,406	0,619	0,242	0,229	0,021	0,013
17.03.2025 23	24,00	23,81	19,63	4,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000
18.03.2025 23	24,00	28,90	24,77	4,13	9,888	9,472	0,416	1,633	1,049	0,147	0,141
19.03.2025 23	24,00	53,67	37,49	16,18	35,077	33,787	1,290	5,061	3,326	0,582	0,568
20.03.2025 23	24,00	57,64	37,27	20,37	32,106	31,533	0,573	5,643	3,715	0,654	0,642
21.03.2025 23	24,00	56,32	39,56	16,76	48,642	48,015	0,627	5,210	3,696	0,824	0,813
Среднее	24,00	48,15	37,04	11,11	44,505	44,050	0,455	4,515	3,255	0,573	0,565
Итого	384,00				712,082	704,800	7,282			9,168	9,047

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
05.03.2025 23	34425,002	34306,702	385,211	385,254
21.03.2025 23	35137,084	35011,502	394,378	394,301

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru