

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2

Номер прибора: 1801329

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,97	38,95	17,02	51,201	50,674	0,527	0,551	0,395	0,869	0,861
23.03.2025 23	24,00	56,16	40,01	16,15	57,934	57,482	0,452	0,566	0,429	0,935	0,927
24.03.2025 23	24,00	56,65	39,85	16,80	53,992	53,892	0,100	0,549	0,393	0,899	0,897
25.03.2025 23	24,00	56,60	38,06	18,54	42,200	41,768	0,432	0,545	0,359	0,782	0,774
26.03.2025 23	24,00	55,51	36,77	18,74	35,347	35,151	0,196	0,570	0,366	0,656	0,653
27.03.2025 23	24,00	54,75	33,07	21,68	20,643	20,554	0,089	0,585	0,353	0,438	0,436
28.03.2025 23	24,00	38,52	28,52	10,00	9,009	8,928	0,081	0,442	0,318	0,188	0,187
29.03.2025 23	24,00	26,38	29,24	-2,86	16,994	17,247	-0,253	0,248	0,253	-0,052	-0,053
30.03.2025 23	24,00	26,87	29,28	-2,41	19,000	19,527	-0,527	0,286	0,288	-0,070	-0,071
31.03.2025 23	24,00	44,56	32,61	11,95	29,613	29,527	0,086	0,462	0,333	0,303	0,299
01.04.2025 23	24,00	55,14	31,70	23,44	15,537	15,345	0,192	0,547	0,330	0,370	0,365
02.04.2025 23	24,00	36,49	30,11	6,38	15,609	15,561	0,048	0,388	0,297	0,113	0,112
03.04.2025 23	24,00	53,94	33,12	20,82	21,682	21,549	0,133	0,574	0,335	0,462	0,459
04.04.2025 23	24,00	58,49	36,52	21,97	31,933	31,714	0,219	0,574	0,343	0,690	0,685
05.04.2025 23	24,00	59,62	38,82	20,80	38,886	38,841	0,045	0,567	0,356	0,808	0,807
06.04.2025 23	24,00	58,96	40,15	18,81	46,016	45,911	0,105	0,560	0,372	0,864	0,862
07.04.2025 23	24,00	50,60	42,05	8,55	39,038	39,017	0,021	0,450	0,320	0,363	0,361
08.04.2025 23	24,00	58,72	42,98	15,74	67,448	67,345	0,103	0,541	0,380	1,011	1,009
09.04.2025 23	24,00	61,96	44,36	17,60	64,947	64,545	0,402	0,579	0,423	1,140	1,134
10.04.2025 23	24,00	61,63	43,54	18,09	60,625	59,917	0,708	0,568	0,407	1,092	1,079
11.04.2025 23	24,00	59,31	43,98	15,33	72,211	72,126	0,085	0,567	0,428	1,104	1,103
12.04.2025 23	24,00	58,81	46,36	12,45	101,665	101,619	0,046	0,555	0,483	1,264	1,263
13.04.2025 23	24,00	59,54	47,01	12,53	102,962	103,173	-0,211	0,549	0,481	1,289	1,292
14.04.2025 23	24,00	59,39	44,64	14,75	35,445	35,542	-0,097	0,572	0,433	0,448	0,449
15.04.2025 23	24,00	35,62	29,81	5,81	0,000	0,000	0,000	0,330	0,266	0,000	0,000
16.04.2025 23	24,00	17,10	16,24	0,86	0,000	0,000	0,000	0,163	0,170	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,47	15,79	0,68	0,000	0,000	0,000	0,149	0,157	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,61	15,83	0,78	0,000	0,000	0,000	0,141	0,149	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,23	35,33	12,89	37,498	37,391	0,106	0,471	0,344	0,570	0,567
Итого	672,00				1049,937	1046,955	2,982			15,967	15,889

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	35137,084	35011,502	394,378	394,301
18.04.2025 23	36187,021	36058,457	410,345	410,190

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru