

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 3

Номер прибора: 1801200

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,53	37,19	17,34	43,410	42,966	0,444	0,547	0,374	0,750	0,743
23.03.2025 23	24,00	54,81	38,45	16,36	49,058	48,826	0,232	0,561	0,402	0,802	0,798
24.03.2025 23	24,00	55,30	38,31	16,99	46,077	45,849	0,228	0,545	0,368	0,775	0,771
25.03.2025 23	24,00	55,24	36,77	18,47	36,641	36,388	0,253	0,541	0,345	0,676	0,672
26.03.2025 23	24,00	54,19	35,44	18,75	30,731	30,620	0,111	0,567	0,356	0,573	0,571
27.03.2025 23	24,00	52,89	32,91	19,98	20,686	20,636	0,050	0,583	0,350	0,429	0,428
28.03.2025 23	24,00	38,05	30,13	7,92	17,192	17,271	-0,079	0,440	0,317	0,162	0,162
29.03.2025 23	24,00	27,57	30,87	-3,30	20,854	21,266	-0,412	0,249	0,255	-0,072	-0,074
30.03.2025 23	24,00	27,22	30,61	-3,39	23,123	23,610	-0,487	0,286	0,292	-0,081	-0,083
31.03.2025 23	24,00	37,69	28,81	8,88	20,973	20,886	0,087	0,461	0,323	0,150	0,146
01.04.2025 23	24,00	44,69	26,11	18,58	6,075	6,041	0,034	0,544	0,331	0,151	0,150
02.04.2025 23	24,00	28,26	25,22	3,04	11,647	11,649	-0,002	0,388	0,296	0,060	0,059
03.04.2025 23	24,00	43,84	30,74	13,10	18,408	18,290	0,118	0,572	0,327	0,382	0,380
04.04.2025 23	24,00	57,21	36,05	21,16	29,602	29,553	0,049	0,571	0,334	0,627	0,626
05.04.2025 23	24,00	58,20	37,05	21,15	32,973	32,843	0,130	0,563	0,345	0,696	0,693
06.04.2025 23	24,00	57,39	37,56	19,83	35,811	35,585	0,226	0,556	0,355	0,708	0,704
07.04.2025 23	24,00	48,05	37,80	10,25	41,411	41,384	0,027	0,449	0,314	0,372	0,368
08.04.2025 23	24,00	57,09	39,45	17,64	48,629	47,708	0,921	0,537	0,349	0,778	0,764
09.04.2025 23	24,00	60,29	41,70	18,59	52,024	51,415	0,609	0,575	0,397	0,960	0,948
10.04.2025 23	24,00	60,15	41,08	19,07	48,566	47,866	0,700	0,563	0,385	0,920	0,907
11.04.2025 23	24,00	57,82	41,90	15,92	60,466	60,444	0,022	0,562	0,396	0,957	0,957
12.04.2025 23	24,00	57,48	44,31	13,17	83,900	81,772	2,128	0,551	0,416	1,104	1,076
13.04.2025 23	24,00	58,17	44,52	13,65	79,883	77,888	1,995	0,546	0,411	1,090	1,063
14.04.2025 23	24,00	57,95	41,47	16,48	54,258	53,471	0,787	0,570	0,390	0,875	0,862
15.04.2025 23	24,00	33,82	27,45	6,37	15,300	14,996	0,304	0,334	0,266	0,271	0,265
16.04.2025 23	24,00	15,46	14,40	1,06	0,000	0,000	0,000	0,188	0,196	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	15,18	13,98	1,20	0,000	0,000	0,000	0,184	0,192	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,47	14,19	1,28	0,000	0,000	0,000	0,174	0,182	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,86	33,37	12,48	33,132	32,829	0,303	0,472	0,331	0,504	0,498
Итого	672,00				927,698	919,223	8,475			14,114	13,953

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	39097,601	38577,263	473,863	468,479
18.04.2025 23	40025,299	39496,486	487,976	482,432

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru