

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 12

Номер прибора: 1400408

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,66	46,78	9,88	98,190	100,801	-2,612	0,520	0,600	0,967	0,996
23.03.2025 23	24,00	56,63	45,77	10,87	97,773	100,507	-2,734	0,540	0,600	1,059	1,093
24.03.2025 23	24,00	57,24	46,55	10,69	98,118	100,930	-2,812	0,515	0,600	1,045	1,079
25.03.2025 23	24,00	57,49	47,36	10,13	98,407	101,036	-2,629	0,503	0,600	0,994	1,023
26.03.2025 23	24,00	56,51	46,35	10,16	98,648	101,398	-2,750	0,521	0,600	0,999	1,030
27.03.2025 23	24,00	57,58	46,98	10,60	99,672	102,411	-2,740	0,529	0,600	1,053	1,086
28.03.2025 23	24,00	50,31	44,30	9,90	54,568	56,143	-1,575	0,374	0,600	0,539	0,556
29.03.2025 23	24,00	29,65	27,87	3,14	2,230	2,210	0,020	0,173	0,600	0,006	0,007
30.03.2025 23	24,00	26,62	25,22	2,23	1,485	1,436	0,048	0,211	0,600	0,003	0,003
31.03.2025 23	24,00	46,07	38,75	10,83	66,241	68,096	-1,855	0,408	0,600	0,714	0,737
01.04.2025 23	24,00	60,01	49,58	10,43	99,128	101,781	-2,654	0,498	0,600	1,031	1,062
02.04.2025 23	24,00	44,83	38,91	9,85	42,462	43,681	-1,219	0,322	0,600	0,416	0,430
03.04.2025 23	24,00	58,85	48,26	10,59	101,958	104,758	-2,801	0,518	0,600	1,077	1,109
04.04.2025 23	24,00	60,49	49,03	11,47	101,485	104,209	-2,724	0,520	0,600	1,160	1,195
05.04.2025 23	24,00	60,82	48,36	12,47	100,840	103,559	-2,719	0,520	0,600	1,253	1,291
06.04.2025 23	24,00	59,98	47,85	12,14	100,265	102,968	-2,703	0,521	0,600	1,213	1,250
07.04.2025 23	24,00	52,29	41,09	11,73	64,948	66,850	-1,902	0,393	0,600	0,758	0,784
08.04.2025 23	24,00	59,13	47,06	12,10	100,282	102,868	-2,586	0,510	0,600	1,208	1,245
09.04.2025 23	24,00	62,53	47,19	15,33	99,399	102,070	-2,672	0,550	0,600	1,520	1,565
10.04.2025 23	24,00	62,20	46,92	15,28	98,721	101,380	-2,659	0,536	0,600	1,504	1,549
11.04.2025 23	24,00	59,68	45,27	14,42	98,547	101,222	-2,676	0,540	0,600	1,417	1,460
12.04.2025 23	24,00	58,85	44,58	14,28	97,975	100,650	-2,675	0,544	0,600	1,395	1,437
13.04.2025 23	24,00	59,50	44,87	14,62	97,758	100,424	-2,666	0,538	0,600	1,426	1,468
14.04.2025 23	24,00	59,62	45,24	14,39	98,926	101,630	-2,703	0,542	0,600	1,419	1,462
15.04.2025 23	24,00	40,02	33,50	13,55	36,860	38,316	-1,455	0,227	0,600	0,495	0,519
16.04.2025 23	24,00	22,02	21,06	0,00	0,000	0,000	0,000	0,050	0,600	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,77	20,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,056	0,600	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,25	19,60	0,00	0,000	0,000	0,000	0,058	0,600	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,59	41,23	10,04	73,389	75,405	-2,016	0,419	0,600	0,881	0,908
Итого	672,00				2054,886	2111,339	-56,452			24,672	25,437

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	1300,505	2311,920
20.04.2025	1244,052	2336,592

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru